

SPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP :Plastová rozvodnica na povrch uzamykatelné dvierka, 36modulov
 KRYTIE :IP 30/20
 PRIVOD VRCHOM
 VYVODY VRCHOM
 Pi=5,5kW Pn=4kW
 In=32A
 POCET KUSOV :1.ks

Rozvodna sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN-S
 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41:
 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
 412 Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia
 415 Doplnková ochrana: 415.1 prúdové chrániče (RCD)
 415.2 doplnkové ochranné pospájanie
 Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
 A.1 Základná izolácia živých častí
 A.2 Zábrany alebo kryty

±0,000 = xxx,xx m.n.m.

00	11/2020	Prvé vydanie	Jamnický	Jamnický	P.Uhrovič			
Cha.no. Čís.zm.	Date datum	Description of Change Popis zmeny	Elaborated by Vypracoval	Resp. designer Zodp.projektant	Proj. manager HIP			
PROJEKT / PROJECT: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania								
ZÁKAZNÍK / CLIENT: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica								
 DESIGN ENGINEERING Palisády 33 811 06 Bratislava SLOVAKIA office@deseng.eu www.deseng.eu		Vypracoval / Elaborated by : Ing. Ján Jamnický		Kontroloval / Responsible Designer : Ing. Ján Jamnický				
		Submanažér projektu / Project Manager : Ing. Peter Uhrovič						
Miesto / Place: k.ú. Lučenec, C-KN 5898/59		Format: 2x A4	Zákazka / Order: 2044	Dokument č. / Document No.: 2044-DSP-E4-SO-0005-ELI-V-008-00				
Stupeň projektu: Document Type:		DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		Mierka / Scale:	Revízia / Revision: 00			
Objekt-Súbor: Object-Complex: E4) SO 05 Budova dielní - Pavilón B								
Profesia: Profession: Elektroinštalácie								
Názov / Title: Rozvádzač R207								
Zákazka Order	Stupeň Level	Časť Part	SO/PC/PS/PJ BO/OW/OF/OU	Číslo SO/PC/PS/PJ No. BO/OW/OF/OU	Profesia Profession	Typ Type	Číslo No.	Revízia Revision
2044	DSP	E4	SO	0005	ELI	V	008	00

ROZVÁDZAC R207

