


Detail A



Presné kóty vývodov určiť podľa dodaných:

- lavíc
- katedry
- projektora
- elektronickej tabule

zásuvka 2P+PE, IP 44, inštalovaná vna povrch na katedre

3x zásuvka 2P+PE, IP 20, inštalovaná v plastovom káblovom žľabe

DA-275-A Zvodič prepätia DA-275-A 230VAC/2kA 16A doplnený do silnoprúdovej zásuvky umiestnenej v žľabe vždy prvá v zapojení na prívoďte z rozvádzača

----- káblový žlab DLP 150x65

— káblový žlab DLP 105x65

plastová rozvodnica na povrch uzamykatelné dverka, 36modulov

Rozvodná sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41:

411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

412 Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

415 Doplnková ochrana: 415.1 prúdové chrániče (RCD)

415.2 doplnkové ochranné pospájanie

Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1 Základná izolácia živých častí

A.2 Zábrany alebo kryty

Č./No.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAŽIE	PLOCHA m ²	VONKAJSIE VPLYVY
2.03	UČEBŇA INFORMATIKA 17+1	2.NP	41,3	POZRI PRÍLOHU TS
2.04	UČEBŇA INFORMATIKA 17+1	2.NP	41,2	POZRI PRÍLOHU TS

±0,000 = xxx,xx m.n.m.


00	11/2020	Prvé vydanie	Jamnický	Jamnický	P.Uhrovič
Cha.no.	Date	Description of Change	Elaborated by	Resp. designer	Proj. manager
Čís.zm.	datum	Popis zmeny	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP

PROJEKT / PROJECT:

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

ZÁKAZNÍK / CLIENT:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

 DESIGN ENGINEERING a.s. Palisády 33 811 06 Bratislava SLOVAKIA office@deseng.eu www.deseng.eu	Vypracoval / Elaborated by :		Ing. Ján Jamnický					
	Kontroloval / Responsible Designer :		Ing. Ján Jamnický					
	Submanažér projektu / Project Manager :		Ing. Peter Uhrovič					
Miesto / Place: k.ú. Lučenec, C-KN 5898/59	Format: 2x A4	Zákazka / Order: 2044	Dokument č. / Document No.: 2044-DSP-E4-SO-0005-ELI-V-001-00					
Stupeň projektu: Document Type:	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		Mierka / Scale: 1:50	Revízia / Revision: 00				
Objekt-Súbor: Object-Complex:	E4) SO 05 Budova dielní - Pavilón B							
Profesia: Profession:	Elektroinštalácie							
Názov / Title: PÔDORYS 2.NP Pavilón B Učebne 2.03, 2.04 vývody								
Zákazka Order	Stupeň Level	Časť Part	SO/PC/PS/PJ BO/OW/OF/OU	Číslo SO/PC/PS/PJ No. BO/OW/OF/OU	Profesia Profession	Typ Type	Číslo No.	Revízia Revision
2044	DSP	E4	SO	0005	ELI	V	001	00