


CYKY-J 3x2.5-z R-OOSBY01GH001  
2xCYKY-J 3x2.5-z R-200(UPS)  
CYKY-J 5x6-z R02.9  
v existujúcej trase

2xFTP CAT 7 exterierné  
v existujúcej trase do RACKU



CYKY-J 3x2.5-z R-OOSBY01GH001  
2xCYKY-J 3x2.5-z R-200(UPS)  
CYKY-J 5x6-z R02.9  
2xFTP CAT 7 exterierné  
v existujúcej trase


CYKY-J 3x2  
v existujúcej  
OOSBY01GH001

CYKY-J 3x2.5  
v existujúcej trase

CYKY-J 5x6  
v novej trase  
žlab 50x100 na konzolách

CYKY-J 5x6  
v novej trase  
žlab 50x100 na konzolách

R02.9



názov stavby:	Doplnenie el napajania priestoruvažnice	časť PD:	-
miesto stavby:	ZEVO Bratislava , Vlčie hrdlo 72	arch. č.:	
investor:	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 72	stupeň:	RPS
zak. č.:		A4 formáty:	10 A4
ved. projektant:		dátum:	10/2021
zodp. projektant:	M.VOLNY	mierka:	1:75
vypracoval:	M.VOLNY	č. paré:	
názov výkresu:	Pódorys	č. výkresu:	E1