



Poznámky:

- projektant nesie zodpovednosť za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu. Projektant je povinný o zistených chýbách v dokumentácii neoddadné informovať projektanta rozdeľ zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom ešte pred samotnou realizáciou. Na blaskozvody rozvod musia byť pripojené všetky kovové časti vrátane odskapových rúr, vetracích otvorov, kovových rebríkov a pod.. projekt pre stavebné povolenie nenahrádza realizáciu projekt

## LEGENDA - BLESKOZVOD

- |                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| SS                               | SVORKA SPOJOVACIA                      |  |
| SO                               | SVORKA UKRÁPŤOVÁ                       |  |
| SK                               | SVORKA KRÍŽOVÁ                         |  |
| ZVODNÝ PRŮT Fežm ø8mm NA POVRCHU |  |  |
| SZ                               | SVORKA SKUŠBOBNÁ<br>OCHRANNÝ UHOLNÍK   |  |
| ZVODNÝ PRŮT Fežn ø10mm V ZEMLI   |  |  |
| SR03                             | UZEMŇOVACIA SVORKA PÁSK-ULATINA Fežn10 |  |
| SR02                             | UZEMŇOVACIA SVORKA PÁSK-PÁSK Fežn 30x4 |  |
| ZENŇNÝ PÁSK Fežn 30x4            |  |  |
| SJ02                             | SVORKA K UZEMŇOVACEJ TÝČI              |  |
| ZT                               | ZENŇNICA TÝČ ZT ø28 x 2000mm           |  |

56

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jural Szabo PROJEKTANT: Ing. Jural Szabo, Mgr. Erik Németh OKRES: BANSKÁ BYSTRICA MESTO-OBEC: VILKANOVA INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	<b>Architectural &amp; Building Management s.r.o.</b> www.architekt-tvrdon.sk www.architectsvykes.eu	
	FORMÁT:	6 x A4
	DATEM:	09/2020
	STUPEŇ PD:	DSP
	ČÍS. ZÁKAZY:	
„Spojená škola Banská Bystrica, časť 'Vilkánová - modernizácia odborného vzdelávania' SO 01 - Hala - Dielne		MIERKA: 1:150 ČÍSLO VÝKRESU: 05
PÔDORYS STRECHY - BLESKOZVOD		