



LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m2/
1.01	TERASA A ZÁVETRIE	38,30
1.02	VSTUPNÁ HALA	14,85
1.03	VÝŤAH	3,24
1.04	SCHODISKO	9,00
1.05	FAJČIARSKA MIESTNOSŤ	11,35
1.06	ŠATŇA	10,32

LEGENDA

-
- zás.polozapustená dvojité 230V/16A, IP20
-
- zás.polozapustená jednoduchá 230V/16A, IP20
-
- trojpólový vypínač 400V/25A, IP44,
-
- podružný rozvádzač pre výstavbu
-
- hlavná resp. pomocná ochranná a ekvipotencialna prípojnice ochranného a ekvipotencialneho spájanie

Rozvodná sieť : TN - S, 3+N+PE str.50Hz,230/400V
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke v zmysle STN 33 2000-4-41:

- Základná ochrana pred dotykom živých častí :
- izolovaním živých častí čl.412.1
 - zábranami alebo krytmi čl.412.2
 - umiestnením mimo dosah čl.412.4

- Ochrana pri poruche:
- ochrana samočinným odpojením napájanie čl.413.1
 - doplnková ochrana s prúdovými chráničmi čl.412.5

Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing.Vámos Rudolf - REVAN Sklená 440/66,Modrý Kameň č.osv.010- IBB/2003 EZ P A E2	
Ing. Rudolf Vámoš	Ing. Pavel Ruman	Ing. Rudolf Vámoš		
Stavebník :Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírf 189, 991 22 Bušince				
Miesto stavby : Čeláre-Kírf 189, parc. č. : 922/7, 922/1			Formát	A3
Stavba : Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy BREZA			Dátum	marec 2021
			Stupeň	DSP
			Číslo zákazky	2/03/21
Druh projektu: Elektroinštalácia			mierka 1:100	č.v. 2
Výkres : Zásuvkové rozvody 1.N.P.				