

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČM	NÁZOV MESTNOSTI	PLOCHA /m2/
1.01	TERASA A ZAVETRIE	38,30
1.02	VSTUPNÁ HALA	14,85
1.03	VÝŤAH	3,24
1.04	SCHODISKO	9,00
1.05	FAJČARSKA MESTNOST	11,35
1.06	ŠATŇA PERSONÁL	10,32

LEGENDA :

PRÍRODNÉ POTRUBIE, PEX-AL-PEX (PLAST HLINÍKOVÉ)

V RATNÉ POTRUBIE, PEX-AL-PEX (PLAST HLINÍKOVÉ)

- OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
11VK-600/900 - TYP VYKUROVACIEHO TELESA, VÝŠKA/DĽŽKA
IPS15 OV10 - PRÍPÄJACE SKRUTKOVANIE (ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
(PRÍPÄJACIE) SROBENIE A SPÄTNE UZATVIERA (TÉLNE) SROBENIE)
- KORODU RADIK VENTIL KOMPÄKT - OCEL/PANOLÓVÉ VÝKUR. TELESO
- KORODU KORÄLUX LINEÄR CLÄSIC - OCEL/PANOLÓVÉ VÝKUR. TELESO

POZNÁMKY:

- POTRUBIE VNÚTORNÉHO ROZVODU VYKUROVANIA JE IZOLOVANÉ NÁVLEKOVOU IZOŁACIÓU MIRELON
- PRI PRESTUPOCH POTRUBIA CEZ STENU POUŽÍVAĽ CHRÁNIČKU

±0,000 = relat.výška +100,00 mm

Ing. Jozef Cibulka Ul. Petőffho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149		Formát 6x A4	
Ing. Jozef Cibulka Ul. Petőffho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149		Dátum február 2021	
Ing. Jozef Cibulka Ul. Petőffho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149		Stupeň DSP	
Ing. Jozef Cibulka Ul. Petőffho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149		Číslo zákazky 14/2021	
Ing. Jozef Cibulka Ul. Petőffho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149		miera č. v.	
Ing. Jozef Cibulka Ul. Petőffho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149		1:50 1	