

LEGENDA:

1 — ZÁVESNÝ ELEKTROKOTOL napr. PROTHERM RAY 9 K, S PLYNULOU MODULÁCIOU VÝKON Q=1,0-9,0 kW, 3/N/PE 400V/50Hz, SPÍNACÍ STUPEŇ 1 kW — 1 KS

POTRUBIA:

——— PRÍVODNÉ POTRUBIE
— — — VRATNÉ POTRUBIE

ARMATÚRY:

TV — TERMOSTATICKÁ VLOŽKA V RADIÁTOROCH KORAD typ VK
TH — TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ
DGK — DVOJITÝ GUĽOVÝ KOHÚT HERZ 3000 - ROHOVÝ
TRV — TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL HERZ TS-90-V - ROHOVÝ
RV — RADIÁTOROVÝ SPIATOČKOVÝ VENTIL HERZ RL-5 - ROHOVÝ
DEVIreg 532 — TERMOSTAT S PRIESTOROVÝM A PODLAHOVÝM SNÍMAČOM TEPLOTY PRED MONTÁŽOU MUSÍ BYŤ VOPRED OSADENÁ EL. KRABICI KO68
Ta — VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLOTY

VYKUROVACIE TELESÁ:

11 VKP 6/12 - VYKUROVACIE TELESO KORAD JEDNODUCHÉ S 1 KONVEKTOROM A KRYTMI TYP Ventil-Kompakt, VÝŠKA / DLŽKA (dm)
22 VKP 6/20 - VYKUROVACIE TELESO KORAD DVOJITÉ S 2 KONVEKTORMI A KRYTMI TYP Ventil-Kompakt, VÝŠKA / DLŽKA (dm)
HDR 950/600 - VYKUROVACIE TELESO REBRÍČKOVÉ KÚPELŇOVÉ MC-METAL VÝŠKA / DLŽKA (mm), ROVNÉ PREVEDENIE
DEVImat - PRIAMOVÝHREVNÁ ELEKTRICKÁ VYKUROVACIA ROHOŽ DEVImat (EFTM) MOKRÝ SYSTÉM (MONTÁŽ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU A ZABETÓNOVANÁ) šírka = 0,5 m, VÝKON Q = 100 (200) W/m2
- KAŽDÁ VYKUROVACIA PLOCH MUSÍ BYŤ UZEMNENÁ

POZNÁMKA:

- DILATÁCIA POTRUBIA BUDE DO PRIRODZENÝCH OHYBOV POTRUBIA
- VŠETKY VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.NP VYBAVIŤ ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILMI
- ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE MUSÍ BYŤ PREVEDENÉ V ZMYSLE MONTÁŽNEHO NÁVODU VÝROBCU, PODĽA POUŽITÉHO SYSTÉMU
- VŠETKY PRESTUPY CEZ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ OPATRENÉ CHRÁNIČKAMI
- VŠETKO PRIPOJOVACIE POTRUBIE VYKUROVACÍCH TELIES BUDE VEDENÉ V TEPELNEJ IZOLÁCII PODLAHOVEJ KONŠTRUKCIE A IZOLOVANÉ TRUBKOVOU IZOLÁCIOU napr. TUBOLIT DG O HRÚBKE 9 mm
- SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY OSADIŤ NA SEVERNÚ FASÁDU OBJEKTU DO VÝŠKY MIN. 2,5 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU

UPOZORNENIE:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA DEFINUJE TECHNICKÉ A UŽÍVATEĽSKÉ ŠTANDARDY VYKUROVACIEHO SYSTÉMU. NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII URČUJÚ ŠPECIFIKÁCIU POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNYCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATÍVNYCH VLASTNOSTÍ (VIĎ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKOV), KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ PRÍPADNÉ ALTERNATÍVY NAVRHOVANÉ VYBRANÝM DODÁVATEĽOM PRÁC. ZÁMENY MATERIÁLOV A VÝROBKOV SÚ AKCEPTOVATEĽNÉ ZA PREDPOKLADU, ŽE BUDÚ TIETO VLASTNOSTI DODRŽANÉ (PRÍPADNE LEPŠIE) BEZ VYVOLANIA ZÁSADNÝCH ZMIEN V PROJEKTOVOM RIEŠENÍ VYKUROVACIEHO SYSTÉMU. ZMENY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM VYKUROVACIEHO SYSTÉMU A AUTOROM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	IntelliCAD 6.6
ING. SLAMKA	ING. SLAMKA	LICENCIA	090800376

Ing. MIROSLAV SLAMKA
PROJEKTOVANIE VYKUROVACICH SYSTÉMOV A ZDROJOV TEPLA
ĎUMBIERSKA 43, 949 01 NITRA
e-mail: slamkakurenie@gmail.com MT: 0903 719 512

KRAJ: NITRIANSKY	MsÚ: NITRA
INVESTOR: Mesto Nitra, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307	
MIESTO STAVBY: Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. č. 1279/7	
STAVBA: Komunitné centrum Orechov dvor S.O. 02 NOVOSTAVBA	
OBSAH VÝKRESU : PôDORYS 1.NP	
OBSAH PROJEKTU: VYKUROVANIE	

FORMÁT	6xA4
DÁTUM	02/2017
STUPEŇ PD	Jednostupňový. proj.
Č. ZÁKAZKY	P-13/2017
Č. KÓPIE	
ARCH. ČÍSLO	
MERÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	UK1