


ROZVÁDZAČ RH



ČÍSLO VÝVODU	WL-RH	CENTRAL STOP		WL-1	WL-2	WL-3	WL-4	WL-5	WL-6	WL-7
OZNAČ. VÝVODU	PRÍVOD Z RE.KC			SVETLO 1	SVETLO 2	SVETLO 3	SVETLO 4	SVETLO 5	SVETLO 6	ZAS. KOSAČKA
MIESTNOSŤ Č.	-	m.č. 1.01		m.č. 1.01,1.12,1.07,1.09	m.č. 1.02, 1.14	m.č. 1.11	m.č. 1.10	m.č. 1.08, 1.03 až 1.06	VONKU	VONKU
PRÍKON P _i (kW)	-			0,60 kW	0,52 kW	0,62 kW	0,45 kW	0,40 kW	0,18 kW	0,5 kW

Zodpovedný projektant:	Názov: Komunitné centrum Orechov dvor - NOVOSTAVBA
ING. RÓBERT VARGA	Stavebný objekt: S.O. 02 KOMUNITNÉ CENTRUM
	Miesto : Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. . 1279/7
	Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda . 60, 950 06 Nitra, I O : 00308307

Obsah:

ROZVÁDZA RH


dátum:	04/2017
počet strán:	6
číslo zákazky:	L17-03-12
strana č.:	2

3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3

In=32A

L1,L2,L3




ČÍSLO VÝVODU	WL-8	WL-9	WL-10	WL-11	WL-12	WL-13	WL-14	WL-15	WL-16	WL-17
OZNAČ. VÝVODU	ZAS 1	ZAS 2	ZAS 3	ZAS 4	ZAS 5	ZAS 6	ZAS 7	EL. VAR. DOSKA	ZAS 8	ZAS 9
MIESTNOSŤ č.	m.č. 1.02	m.č. 1.14	m.č. 1.12 pračka	m.č. 1.10, 1.09	m.č. 1.11, 1.07	m.č. 1.11 – kuch. linka	m.č. 1.11 – chladnička	m.č. 1.11	m.č. 1.11 – umývačka	m.č. 1.11 – el. rúra
PRÍKON Pi (kW)	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,0 kW	6,0 kW	1,0 kW	2,0 kW

Zodpovedný projektant:	Názov: Komunitné centrum Orechov dvor - NOVOSTAVBA
ING. RÓBERT VARGA	Stavebný objekt: S.O. 02 KOMUNITNÉ CENTRUM
	Miesto : Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. . 1279/7
	Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda . 60, 950 06 Nitra, I O : 00308307

Obsah:	ROZVÁDZA RH
--------	-------------

dátum:	04/2017
počet strán:	6
číslo zákazky:	L17-03-12
strana č.:	3

3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S
L1,L2,L3 In=32A



ČÍSLO VÝVODU	WL-18	WL-19		WL-21	WL-22	WL-23		WL-24	WL-25	
OZNAČ. VÝVODU	ZAS 10	ZAS 11	rezerva	EZS	LOK. REK. JEDNOTKY	REKUP. JEDNOTKA		ZAS 12	VYK. REK. JEDOTKA	rezerva
MIESTNOSŤ č.	m.č. 1.12	m.č. 1.01 - zvonček		m.č. 1.09	m.č. 1.02, 1.14	m.č. 1.12		m.č. 1.09 - WiFi	m.č. 1.12	
PRIKON Pi (kW)	0,75 kW	0,25 kW	... kW	0,25 kW	0,4 kW	0,78 kW		0,50 kW	2,0 kW	... kW

Zodpovedný projektant:	Názov: Komunitné centrum Orechov dvor - NOVOSTAVBA
ING. RÓBERT VARGA	Stavebný objekt: S.O. 02 KOMUNITNÉ CENTRUM
	Miesto : Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. . 1279/7
	Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda . 60, 950 06 Nitra, I O : 00308307

Obsah:
ROZVÁDZA RH


dátum:	04/2017
počet strán:	6
číslo zákazky:	L17-03-12
strana č.:	4

3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3 In=32A

L1,L2,L3

HDO-L1,L2,L3



ČÍSLO VÝVODU	WL-27	WS-27	WS-HDO		WL-28	WL-29		WS-30	WL-30	
OZNAČ. VÝVODU	ELEKTRO. KOTOL	ovl. EL. KOTOL	ovládanie HDO		ZAS 13	termostat PT1		termostat PT2	EL. ROHOŽE 2	
MIESTNOSŤ č.	m.č. 1.12	m.č. 1.12	prívod z RE		m.č. 1.12 – TUV	EL.ROHOŽ/m.č. 1.01		m.č. 1.14	EL.ROHOŽE/m.č. 1.14	
PRIKON Pi (kW)	9,0 kW	... kW	... kW		3,0 kW	0,448 kW		... kW	1,702 kW	

Zodpovedný projektant:	Názov: Komunitné centrum Orechov dvor - NOVOSTAVBA
ING. RÓBERT VARGA	Stavebný objekt: S.O. 02 KOMUNITNÉ CENTRUM
	Miesto : Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. . 1279/7
	Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda . 60, 950 06 Nitra, I O : 00308307

Obsah:
ROZVÁDZA RH

dátum:	04/2017
počet strán:	6
číslo zákazky:	L17-03-12
strana č.:	5


3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3 In=32A

L1,L2,L3

HDO-L1,L2,L3

HDO-L1,L2,L3



ČÍSLO VÝVODU	WS-31	WL-31								
OZNAČ. VÝVODU	termostat PT3	EL. ROHOŽE 3								
MIESTNOSŤ č.	m.č. 1.02	EL.ROHOŽE/m.č. 1.02								
PRIKON Pi (kW)	... kW	1,434 kW								

Zodpovedný projektant:	Názov: Komunitné centrum Orechov dvor - NOVOSTAVBA
ING. RÓBERT VARGA	Stavebný objekt: S.O. 02 KOMUNITNÉ CENTRUM
	Miesto : Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. . 1279/7
	Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda . 60, 950 06 Nitra, I O : 00308307

Obsah:		dátum: 04/2017
		počet strán: 6
	číslo zákazky: L17-03-12	strana č.: 6

ROZVÁDZA RH