

B)SÚPIS MATERIÁLU

Akcia: Mestský park Komenského

Miesto stavby: MČ Bratislava - Staré Mesto, Komenského námestie

SO.06 Preloženie VN vedenia

VN prekládka

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
	Kábel 20 - NA2XS2Y 1x240mm ²	360	m				
	Káblová spojka 22kV, celoplastový kábel 240mm ² (sada=3x) - TRAJ 24/1x120-240	2	sada				
	Ukončenie VN káblov v TS - POLT-24D/3XIH4-ML-2-13 , zvodíč prepätia RDA 24 a adaptéra RICS	6	ks				
	Ochranná kovová rúra Ø 200	4	m				
	Chránička FXKVS DN200	120	m				
	Celkom				0,00		0,00

Zemné práce

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia,v prehľadnom teréne	100	m				
	Výkop v ceste do hĺbky 120 cm v asfalte, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, betón, chránička, pokládka nového asfaltu (+ podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	100	m				
	Káblové ložko 1200/600mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	100	m				
	Rezanie asfaltu	100	m				
	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	1	ks				
	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	10	m ³				
	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	600	ks				
	Výkop jamy pre kábluvú spojku a uvedenie do pôvodného stavu	2	ks				
	Celkom				0,00		0,00

HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
	Zaistenie vypnutého stavu	16	hod				
	Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch ZSDIS	16	hod				
	Nepredvídané práce, demontážne práce	40	hod				
	Murárska výpomoc	8	hod				
	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	8	hod				
	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16	hod				
	Prvá úradná skúška na TI SR	8	hod				
	Merania izolačných stavov káblov (kenotronovanie)	20	hod				
	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	2	ks				
	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	12	hod				
	Polohopisné a výškopisné (geodetické) zameranie	16	hod				
	Celkom HSV, ostatné				0,00		0,00

SPOLU	0,00 €	0,00 €
Celkom bez DPH		0,00 €
DPH 20%	20%	0,00 €
Celkom s DPH		0,00 €

Poznámky:

Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov

Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu

a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.

Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Elektroinštalčná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.