

Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou

Vysvetlenie č. 7

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer verejného osvetlenia o položky, ktoré sú nevyhnutné podľa technickej správy:

- Kábel CYKY 3x2,5 – napájanie RKS, napájanie kamier k stožiarom č. 5a10.
- ochrana káblov (buď doska alebo tehla) + fólia vo výkope

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravil a doplnil výkaz výmer o položky:

- výstražnú červenú fóliu
- kryciu KPL 250x1000 dosku
- kábel CYKY-J 3x2,5mm² bol vo výkaz výmer, ale nedopatrením ako CYKY-J 5x2,5mm² (položka č. 6)

V dokumentoch zákazky je zverejnený upravený výkaz výmer SO 06 Verejné osvetlenie a kamerový systém z 8.2.2022. Predošlé VV so 06 záujemca neberie do úvahy.

Trnava, 08.02.2022