



**VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA
KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY**



**VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA
VODOVODNEJ PRÍPOJKY**



- 1 Lôžko z piesku HR. 120mm (PIESČITÝ ŠTRK max ZRNO 20mm)
- 2 Kanalizačná rúra z PVC-U
- 3 Triedený zhutnený obsyp - max ZRNO 20mm
- 4 Zhutnený zásyp ryhy prehodenou zeminou

- 1 Lôžko z piesku HR. 100mm (PIESČITÝ ŠTRK max ZRNO 20mm)
- 2 Vodovodná rúra z HDPE
- 3 Vyhladávací medený vodič cyky 4 mm²
- 4 Triedený zhutnený obsyp - max ZRNO 20mm
- 5 Výstražná fólia bielej farby
- 6 Zhutnený zásyp ryhy prehodenou zeminou

HLAVNÝ PROJEKTANT:	ING. BALKO ZOLTÁN	ING. ADAMCOVÁ LUCIA LOMONOSOVOVÁ 6 917 08 TRNAVA 0907/489 308, lucia@myoffice.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ADAMCOVÁ LUCIA	
VYPRACOVAL:	ING. ADAMCOVÁ LUCIA	
INVESTOR:	MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA	
DRUH PROJEKTU:	SO 073 VODNÉ PRVKY	STUPEŇ: PROJEKT REALIZAČNÝ
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		FORMAT: 1 x A4
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42-64 (ZA KYSUCOU), PD		DÁTUM: 02. 2020
NÁZOV VÝKRESU:	MIERKA: 1 : 25 ČÍSLO VÝKRESU: 08	