



LEGENDA MIESTNOSTÍ

| M.Č. | NÁZOV MIESTNOSTI      | PLOCHA M2 |
|------|-----------------------|-----------|
| 101  | CHODBA                | 30,77     |
| 102  | 2-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM   | 34,22     |
| 103  | 2-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM   | 35,13     |
| 104  | 1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM   | 19,25     |
| 105  | POZOROVATEĽNÁ SESTIER | 15,42     |
| 106  | 1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM   | 15,58     |
| 107  | 1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM   | 16,29     |
| 108  | FILTER INFEKČNÉ       | 21,88     |
| 109  | 1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM   | 14,04     |
| 110  | 1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM   | 13,08     |
| 111  | PREDFILTER            | 5,96      |
| 112  | PRIPRAVA OAIM         | 11,66     |
| 113  | CHODBA                | 5,85      |

SITUAČNÁ SCHÉMA



Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchýtiť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podprieť
- Konzoly, závesy a podpory vyhotoví pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Odvodnenie rekuperátora previesť v spodnej časti
- Izolovať proti orosovaniu izoláciou hr.25 mm pre potrubie nasávanie čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodovú stenu
- Izolovať tepelnou izoláciou (služi ako protihluková) prívodné a odvodné potrubie od tlmičov hluku (všetne) po prestup steny stroja
- SH - spodná hrana potrubia

|  |   |  |                                |              |
|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| Projektant:  | Ing. Iveta Hlívková                                 |  | Jozef NANAŠI                   |              |
| Kreslil:   | Ing. Iveta Hlívková                                 |  | Projekt vzduchotechn.zariadení |              |
| Zodp.proj.:  | Ing. Jozef Nanaši                                   |  | Kukušínova 23, Košice          |              |
| Investor:  | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN |  | Počet A4:                      | 10           |
| STAVBA: STAVEBNÉ OPRAVY – KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA LŮŽKOVEJ ČASTI OAIM FN TRENCÍN |   |  | Dátum:                         | 09/2021      |
| LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN  |   |  | Stupeň:                        | JP           |
| SO: STAVEBNÉ OPRAVY OAIM   |   |  | Číslo zákazky:                 | 742N–0       |
| ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA  |   |  |                                |              |
| OBSAH:   |   |  | Mierka:                        | Číslo výkr.: |
| Pôdorys 1.NP   |   |  | 1:50                           | VZ–2         |