



EXIST. OHRIEVAČ VODY
NA PRÍVODE DO OHRIEVAČA TÚV:
NA STUDENEJ VODE – GK65, SV65, PV65
M60, EXP.NÁDOBA 120L
NA TÚV – GK50
NA CÍRKULÁCII – 2xGK15, SV15, + CÍRKULAČNÉ
ČERPADLO DN15

BOD NAPONENIA NA EXISTUJÚCI PRÍVOD
STUDENEJ VODY V NIKE NAD PODLAHOU
(OSADIŤ HGUV GK65)

STÚPA POD
STROP

LEGENDA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CÍRKULÁCIA

Názov stavby: ČERMÁNSKY FUTBALOVÝ KLUB REKONŠTRUKCIA STAVBY - 2. ETAPA		Ing. Pálffy Ivan Muráňho 25 949 11 Nitra	
Investor:	Čermánsky futbalový klub, Golianova 70, Nitra 949 01	IČO : 40687392 Mobil : 0905/513 304	
Miesto stavby	Katastrálne územie Nitra, parcelné číslo 7246/2	Dátum: 01/2022	
Profesia:	ZDRAVOTECHNIKA	Merítko: 1:75	
Projektant:	Ing. Ivan Pálffy	Stupeň PD: Ohlásenie síťov úprav	
Zodp. projektant:	Ing. Ivan Pálffy	Číslo výkresu: 2	
Názov výkresu:	PÔDORYS 1. N.P. - VODOVOD		