



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Jana Vašíčková	Banská Bystrica 28. 02. 2022
-----------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------

Vec

Odpoveď č. 5 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 21. 02. 2022 o 09:53:51 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania Vestník č. 35/2022 - 03.02.2022 pod značkou oznámenia 9611-WYP.

Otázky uchádzača:

1) *Pochopili sme správne, že povrchové úpravy v interiéri sa budú robiť len v miestach s vyspravením rýh po pretrasovaní kabeláže svietidiel, kde je navrhnutá sadrová omietka a následne penetrácia a 2x maľovka?*

- Kde v rozpočte je položka pre požadovanú sádrovú omietku?

- Je v rozpočte uvažované aj so samostatnou položkou pre pomocné vnútorné lešenie daných prác, ak nie žiadame o doplnenie?

- Ako sa bude vyhodnocovať spoj starej a novej omietky v prípade realizácie, stará pôvodná omietka je sádrová?

2) *V doplnenej dokumentácii sa nachádza rozvážač R-P. Daný rozvážač však nie je vo výkaze výmer (VV). Je to chyba VV alebo rozvážač je v dokumentácii na to, aby sme videli zapojenie okruhov? Stále nám chýba akákoľvek technická správa k elektroinštaláciám, aby sme sa aj z nej dozvedeli jasné požadované práce.*

3) *Vo výkaze výmer pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác, ...atď), kde nie je stanovené množstvo, máme ponechať ako nulovú, ale určíme jednotkovú cenu, alebo si množstvo môžeme doplniť podľa vlastných výpočtov aj s určením jednotkovej ceny. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie spôsobu ocenenia takýchto prípadov.*

4) *Vo VV objekt B2 je položka: „schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C16/20“, následne sú položky pre debnenie. Z projektovej dokumentácie ani technickej správy nie je jasné o aké schodiskové konštrukcie ide. Požadujeme vysvetliť či ide len o opravu pôvodných, alebo úplne nové schodiskové konštrukcie? Ak ide o nové, kde máme oceniť výstuž danej konštrukcie? Pretože by sa jednalo o samostatnú položku uvedenú v cenníku stavebných prác aj v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer.*

Odpovede:

1. V stavebnej časti sú riešené len opravy ostenia po výmene okien a dverí – omietka, penetrácia a maľba ostenia. Na vyspravenie rýh po pretrasovaní kabeláže je vo výkaze výmer v časti elektroinštalácie – konkrétne omietka rýh stropných maltou vápennou.

2. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer. Rozvážač R-P patrí k rekonštrukcii priestorov šatní, ktoré sú medziasom zrekonštruované. Technická správa je prílohou mailu.

3. Pri percentuálnych presunoch hmôt uchádzač vyplní obidva údaje – určí si jednotkovú cenu presunu (ako pri iných položkách). Množstvo sa počíta ako 1/100 z ceny predchádzajúcich položiek v danom dieli.



4. Jedná sa o opravu schodiska vstupu, pričom rozsah poškodenia nebol z PD známy. Už pri obhliadke objektu bolo zjavné poškodenie schodiska vstupu, predpokladáme že medzičasom sa situácia ešte zhoršila a tiež, že po rekonštrukčných prácach bude potrebné schodisko opraviť. Táto položka zahŕňa práce s tým spojené.

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa