



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Jana Vašíčková	Banská Bystrica 03.03.2022
-----------------------	------------	---------------------------------------	-------------------------------

Vec

Odpoveď č. 6 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 23. 02. 2022 o 12:21:29 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania Vestník č. 35/2022 - 03.02.2022 pod značkou oznámenia 9611-WYP.

Otázky uchádzača:

Pripomienky:

1.

- strecha A

-podľa TS sa nemá robiť žiadny zásah do strechy nakoľko je nanovo zateplená a zaizolovaná, podľa zadania A2 - nový stav položka 80,81 montáž strešného chrliča (nieje možné bez zásahu do strechy)

-ak sa to má urobiť, treba doplniť materiál na prelepenie (podľa skladby striech - Elastobit PV TOP FIX52), aspoň 1m2 na 1ks chrliča, nakoľko strešná vpusť nemôže byť na vrchu systému, ale musí byť medzi dvomi vrstvami. Ak sa aj prelepí 1m2 tak spoje vysprávky budú v protispáde strechy.

2.

-položka 62,66 (montáž tepelnej izolácie do lepidla resp. prilepením)

-chýba položka - pištoľová pena Thermokleber Roof (ako napr. v C2 položka79)

3.

- strecha D

-chýba nadstavba nosnej konštrukcie na žlabový systém na streche telecvočne pre dorazenie tepelných izolácií a zamedzí ich pohybu

Odpovede:

1. Chrliče sa meniť nemajú, maximálne sa budú musieť predĺžiť nakoľko sa fasáda zatepluje. Vymieňajú sa len zberné kotlíky a samotné zvody.

2. Položku, teda 3 ks pištoľovej peny si uchádzač ocení v rámci položky 63, prípadne v inej položke v rámci výkazu výmer. Položka č. 66 má už v cene montážnej položky započítané cementové lepidlo.

3. S nadstavbou sa neuvažovalo, predpokladám že ide o miesto ktoré rieši detail D03 a ten počíta len s drevenou konštrukciou ako nadstavbou.

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa