



LEGENDA	Popsis:
	Rozsvetlo
	LED svetlá 1200x600mm 41W 3700 K napr. PHILIPS CoreLight Surface SMF20V LED375/840 PSU X02L120 41W
	LED svetlá 600x600mm 41W 3700 K napr. PHILIPS CoreLight Surface SMF20V LED375/840 PSU X02L600 41W
	LED tlakové svetlá symetrické napr. PHILIPS MX3000 C3 491 1xLED305/840 PSB MB
	LED tlakové svetlá asymetrické napr. PHILIPS MX3000 C3 491 1xLED405/840 PSU A30
	LED svetlá 600x600mm 52W 4000 K napr. PHILIPS WT460C 11600 1xLED465/840 MB
	LED strapné svetlá napr. Philips CoreLight Slim downlight DW132C LED205/830 PSU 1 WH
	Vozňovka LED strapné svetlá 400 500x300
	LED zväznuté svetlá napr. PHILIPS BY102P 2x1xLED105/840 MB
	Vozňovka odstreďené LED svetlá P54
	Výhod pri výnásobku závesu, napríklad z existujúceho svetelného zväzku sú pomocou D.O.
	Jednoduchý gipsový, 250W-/10A, rodenie "1" LEGRAND VALENA
	Dvojitý gipsový, 250W-/10A, rodenie "3" LEGRAND VALENA
	Stránový stĺpcový gipsový, 250W-/10A, rodenie "5a" LEGRAND VALENA
	Stránový gipsový, 250W-/10A, rodenie "5" LEGRAND VALENA
	Krídový gipsový, 250W-/10A, rodenie "71" LEGRAND VALENA
	Polokryty senzor P54
	Závesu, 250W-/8A /2P+N/LEGRAND VALENA
	Závesu, 400W-/32A /3P+N+PE/

**SCHEMA SITUACIE**

The diagram illustrates the layout of the fire alarm system. A red vertical line represents the fire alarm system, with points A1 at the bottom and A2 at the top. To the left of this line is a blue area labeled D. To the right is a blue area labeled B, which contains a white square labeled C. Further to the right is a white area labeled JEDÁLEŇ (Dining Hall). A small square with a cross is located at the bottom right corner of the diagram.

zamestnanec	SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica		
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Alexander Leckzsi	číslo revízie	
autor	Ing. Ladislav Chátrmlík, Ing. Peter Fülöp, Ing. Michal Klenovič	datum revízie	
vypracoval	Kornél Ferenczi, Alexander Leckzsi	stupeň	
kontroloval	Alexander Leckzsi	DSP + RPD	
profesia	Elektronikárka	04/2019	
názov stavby	SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti	číslo zákazky	076PF/190409
miesto stavby	Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica	mierka	1:75
stavby objektu	SO 105	formát	12x44
názov výkresu	Svetelné rozvody/Svetelné rozvody 2.NP objekt A1, A2	číslo výkresu	EL-04