



Označenie	Handout	Popis:
	LED svetlo 1200x2000x418 3700 lm nap. PHILIPS CoreLine Surface MR220 120375/PA0 PSU W03103 418	
	LED svetlo 600x600x418 3700 lm nap. PHILIPS CoreLine Surface MR220 120375/PA0 PSU W06103 418	
	LED litva svetlo syntetika nap. PHILIPS MR930 0 418 1612005/PA0 PSD 80	
	LED litva svetlo syntetika nap. PHILIPS MR930 0 418 1612005/PA0 PSU A33	
	LED svetlo 1500x600x128 4400 lm nap. PHILIPS W1600 1612045/PA0 80	
	LED stropné svetlo nap. Philips CoreLine Slim downlight DN130 120320/830 PSU 0 418	
	Vysávka LED stropné svetlo IP40 300x300	
	LED stropné svetlo nap. PHILIPS E18/27 02 1611051/PA0 80	
	Vysávka robotník LED svetlo IP54	
	Vývod na vonkajšie kúpalce, napojí z vnútorného vodovodného zberu na porovno D.0.	
	Jednotkový spracov. 2500x700A, radenie "Y" LEGRAND VALENA	
	Dvojň jednot. 2500x700A, radenie "3" LEGRAND VALENA	
	Dvojň jednot. spracov. 2500x700A, radenie "3a" LEGRAND VALENA	
	Skupový spracov. 2500x700A, radenie "Y" LEGRAND VALENA	
	Skupový spracov. 2500x700A, radenie "3" LEGRAND VALENA	
	Prípojový sektor IP54	
	Zbúvan. 2500x700A /3P+1/ LEGRAND VALENA	
	Zbúvan. 400V-230V /3P+1N+E/	

Napávičv sítzstava 3~4~PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

4111 ochranné opatření a zmysla STN 33 2000-4.1/2010:

- A.1 základní izolácia živých částí
- A.2 zberový nádob kryty
- B.1 prokážky
- B.3 umiestnenie ním dosahu

4113 požiadavky na ochranu pri poruche

- 4113.1 ochranné uzemnenie a pospájanie
- 4113.2 satčinné odpájanie pri poruche
- 4113.3 logická ochrana - pridavé chránič

4116 systém TN


