



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Jana Vašíčková	Banská Bystrica 04.03.2022
-----------------------	------------	---------------------------------------	-------------------------------

Vec

Odpoveď č. 9 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 03. 03. 2022 o 14:46:17 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania Vestník č. 35/2022 - 03.02.2022 pod značkou oznámenia 9611-WYP.

Otázka uchádzača:

chcel by som upresniť môj dotaz, lebo sme sa evidentne nepochopili. Moja pôvodná otázka smeruje na rozdielnosť údajov vo výkaze okien a v rozpočte. Jedná sa o plochy výrobkov. Vo výkaze okien je 10ks, ktoré keď zrátam, tak plocha nesúhlasí s rozpočtom. Rozpočet: A2 nový stav uvádza pri položke- č. 90 Plastové okno , izolačné trojsklo, RAL9010 - vid'. PD: 41,8 m2.

Tento istý problém je v rozpočtoch:

B2 nový stav- položky č. 61

C2 nový stav- položky č. 105 a 111

D2 nový stav- položky č. 12

Odpoveď:

V A2 je v rozpočte 41,8 m2, v projekte 41,14 m2 – rozdiel 1,6% alebo 0,66 m2

V B2 je v rozpočte 11,88 m2, v projekte 11,69 m2 – rozdiel 1,6% alebo 0,19 m2

V C2 je v rozpočte 33,25 m2, v projekte 32,528 m2 – rozdiel 2,2% alebo 0,722 m2

V D2 je v rozpočte 16,72 m2, v projekte 16,36 m2 – rozdiel 2,2% alebo 0,36 m2

Verejný obstarávateľ nevie identifikovať, z akého dôvodu rozpočtár navýšil o takéto zanedbateľné plochy výmery z projektu. Možno uvažoval s nepresnosťou zamerania, čo je realita. Práve preto sú v rozpočte uvedené vyššie hodnoty (nebolo premeriavané každé jedno okno, veľmi ľahko sa môže stať že po demontáži pôvodných okien sa kvôli vzniknutému jestvujúcemu otvoru bude musieť vyrobiť o máličko väčšie okno).

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa