



Ing. Peter Cehlár  
Bauerova 42  
040 23 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
OU-BA-OSZP3-  
2021/110945/KVC/III

Vybavuje/linka  
Ing. Kováčiková/  
0961046684

Bratislava  
25.08.2021

Vec:

„Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A, Rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)“, SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A, Bratislava - súhlas na povolenie zmien zdroja znečisťovania ovzdušia

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva

### s ú h l a s

podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov investorovi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava v zastúpení Ing. Petra Cehlára, Bauerova 42, 040 23 Košice

### n a p o v o l e n i e z m i e n

zdroja znečisťovania ovzdušia v rámci investičnej akcie: „Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A, Rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)“, SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A, Bratislava.

Tento súhlas sa vzťahuje na povolenie zmien nasledovného zdroja znečisťovania ovzdušia:

#### Vymedzenie zdroja:

Náhradný zdroj elektrickej energie - dieselagregát spaľujúci naftu umiestnený na 1. NP v miestnosti 1.21 v areáli na Budyšínskej ul. č. 2 v Bratislave.

**Začlenenie zdroja podľa § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:**

Zdroj je začlenený ako stredný zdroj.

**Kategorizácia zdroja podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov:**

1. palivovo-energetický priemysel
- 1.1.2 technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív vrátane plynových turbín a stacionárnych spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW.

**Popis navrhovaného technologického zariadenia :**

Dieselagregát umiestnený vo vonkajšom prostredí v areáli DPD, ktorý bude slúžiť ako náhradný zdroj elektrickej energie v prípade jej výpadku.

Typ EZA:	GD 300 kapotovaný
Motor:	DOOSAN
Otáčky.	1500 rpm
Palivo:	motorová nafta
Hodinová spotreba paliva 100 %:	58,1 l/h
Celkový menovitý tepelný príkon zdroja:	0,6108 MW (vypočítaný zo spotreby paliva pri 100% zaťažení)
Odvod spalín:	komínom ukončeným vo výške 16,650 m nad terénom

**Podmienky súhlasu:**

1. Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí spĺňať podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 9 k vyhláške MŽPSR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**Povinnosti investora:**

1. Stavba predmetného zdroja musí byť realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.
2. Každá technologická zmena oproti predloženej projektovej dokumentácii s dopadom na ovzdušie musí byť prerokovaná a schválená tunajším úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

3. Na užívanie zdroja je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a predložiť splnenie podmienok tohto súhlasu.
4. V súlade s § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov predložiť tunajšiemu úradu žiadosť o schválenie postupu zisťovania množstva emisií z predmetného zdroja.

Dňa 19.08.2021 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť investora - Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, v zastúpení Ing. Petra Cehlára, Bauerova 42, 040 023 Košice, vo veci vydania súhlasu na povolenie zmien zdroja znečisťovania ovzdušia v rámci investičnej akcie: „Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A, Rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)“, SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A, Bratislava.

Pri vydávaní tohto súhlasu tunajší úrad vychádzal z nasledovných podkladov:


- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná 6/2021 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Peter Cehlárom, reg. č. 6428\*14.

Tunajší úrad preskúmal žiadosť vrátane podkladových materiálov a dospel k záveru, že navrhované riešenie stavby zdroja, uvedené v predloženom projekte, spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch na ochranu ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné na povolenie zmien zdroja.

Tento súhlas nenahrádza rozhodnutie o povolení stavby, o ktoré si musí žiadateľ požiadať podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Súhlas je podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov záväzným stanoviskom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o povolení stavieb.

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA  
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Tomášikova 46  
832 05 BRATISLAVA 3  
-7-

  
Ing. Branislav Gireth  
vedúci odboru