Rozvádzač PR-ATS (OWW 80 200 60)



Popis/Výkon	Hlavný prívod z HR	Zvodič prepätia typ A+B, Up=1,5kV, Un=230V In=30 kA	Existujúci prívod z HUS	Napájanie	Napájanie	Signalizácia	Napájanie 400V/200A	Napájanie 400V/200A		Napájanie 230V/16A	Signalizácia	Ovládanie 230V/8A	Napájanie 400V/15,2A		Ovládanie 230V/6A		Napájanie 400V/15,2A	
				Miestnosť č. 1.21 - NZE	Miestnosť č. 1.21 - NZE	Miestnosť č. 1.21 - NZE	Miestnosť č. 1.16 - RH1, pole č.2	Miestnosť č. 1.16 - RH1, pole č.2		Miestnosť č. 1.21 - NZE (vlastná spot.)	Miestnosť č. 1.11 - signalizácia chodu NZE	Miestnosť č. 1.20 - termokontakt ventilátora	Miestnosť č. 1.20 - ventilátor		Miestnosť č. 1.20 - termokontakt ventilátora		Miestnosť č. 1.20 - ventilátor	
Č. el. zariadenia																		
Č. obvodu																		
Č. kábla				WL100	WL101	WL102	WL103	WL104		WL105		WL106	WL107		WL108		WL109	

POZNÁMKY:

Zvodič prepätia FV1 je napríklad typu: SALTEK FLP-B+C MAXI V/3.

NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY: 3/N/PE ~ 50Hz, 400/230V/TN-S
1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN-S
3/PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)
STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche
STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)
STN 33 2000-4-41, podľa prílohy A: Kapitola A.1 –Základná izolácia živých častí
Kapitola A.2– Zábrany a kryty
STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia

NAVRHOL:	Ing. P.Cehlár	ZODP.PROJ.:	Ing. P.Cehlár
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272, Bratislava		
Stavba:	**Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A**		
	Rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)		
Objekt:	**SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A**		
Časť:	**E 1.7 Vnútorné silnoprúdové rozvody (ELI)**		
Príloha:	Jednopólová schéma zapojenia PR-ATS		

Ing. PETER CEHLÁR
Bauerova 42 04023 Košice
tel.:0910 477 111
e-mail:petocehlar@gmail.com

STUPEŇ PD :	DSPRS
DÁTUM:	6/2021
FORMÁT:	5xA4
MIERKA:	-/-

Č. KÓPIE:

Príloha č.:

21