



NAPÁŤOVÉ SÚSTAVY: 3/N/PE ~ 50Hz, 400/230V/TN-S
1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN-S
3/PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)
STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche
STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)
STN 33 2000-4-41, podľa prílohy A: Kapitola A.1 – Základná izolácia živých častí
Kapitola A.2 – Zábrany a kryty
STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia

POZNÁMKY:

— Vývod L₁
— Vývod L₂
— Vývod L₃

Zvodič prepätia FV1 a FV2 je napríklad typu: SALTEK SLP-275 V/4.

NAVRHOL: Ing. P.Cehlár	ZODP.PROJ.: Ing. P.Cehlár	Ing. PETER CEHLÁR	Č. KÓPIE:
INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272, Bratislava	Bauerova 42 04023 Košice	tel.:0910 477 111	
Stavba: Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A	Rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)	e-mail:petocehlar@gmail.com	
Objekt: SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A	STUPEŇ PD :	DSPRS	
Časť: E 1.7 Vnútorné silnoprúdové rozvody (ELI)	DÁTUM:	6/2021	Príloha č.:
Príloha: Jednopoľová schéma zapojenia PR-UPS2	FORMÁT:	5x44	16
	MIERKA:	-/-	