



Popis/Výkon	Hlavný prívod z PR1	Napájanie 400V/50A		Napájanie 400V/50A	Napájanie 400V/50A	Napájanie 400V/50A	Napájanie 400V/50A	Napájanie 400V/25A	Zásuvkový obvod 230V/16A
		Miestnosť č. 2.03 - PR-UPS3		Miestnosť č. 3.03 - PR-UPS4	Miestnosť č. 4.03 - PR-UPS5	Miestnosť č. 5.03 - PR-UPS6	Miestnosť č. 1.14 - R-Slab.	Miestnosť č. 1.14, 1.03	
	Č. el. zariadenia							XS 1/1-4	
	Č. obvodu	1		2	3	4	5	6	
Č. kábla		WL100		WL101	WL102	WL103	WL104	WL1	

POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÉ SÚSTAVY: 3/N/PE ~ 50Hz, 400/230V/TN-S
1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN-S
3/PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)
STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche
STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)
STN 33 2000-4-41, podľa prílohy A: Kapitola A.1 – Základná izolácia živých častí
Kapitola A.2– Zábrany a kryty
STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

— Vývod L₁
— Vývod L₂
— Vývod L₃

NAVRHOL:	Ing. P.Cehlár		ZODP.PROJ.:	Ing. P.Cehlár		Ing. PETER CEHLÁR		Č. KÓPIE:
INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272, Bratislava						Bauerova 42 04023 Košice		
Stavba: Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A						tel.:0910 477 111		
Objekt: SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A						e-mail:petocehlar@gmail.com		
Časť: E 1.7 Vnútorné silnoprúdové rozvody (ELI)						STUPEŇ PD :	DSPRS	Príloha č.: 15
Príloha: Jednopolová schéma zapojenia PR-UPS1						DÁTUM:	6/2021	
						FORMÁT:	2xA4	
						MIERKA:	-/-	