

NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY: 3/N/PE ~ 50Hz, 400/230V/TN-S
1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN-S
3/PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)
STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche
STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)
STN 33 2000-4-41, podľa prílohy A: Kapitola A.1 – Základná izolácia živých častí
Kapitola A.2 – Zábrany a kryty
STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia

POZNÁMKY:
Na chodbe viesť navrhovaný žľab pod existujúcim žľabom.
Na existujúce stropné nosníky žľabu namontovať spájaciu dosku a predĺžiť ich pomocou 300 mm I-nosníka hutníckeho (napríklad DPH300).
Nové stropné nosníky (napríklad WPDH300N) namontovať vo vzájomnej vzdialenosti 2 m.
Na nové stropné a predĺžené stropné nosníky namontovať 120 x 200 mm vyložníky (napríklad WWKH200).

LEGENDA:

Samonosný káblový žľab 100x100 (napríklad STRADER KSC100H100)

Hlavný prívod, kábel CYKY-J 3x95+50 mm²

NAVRHOL:	Ing. P.Cehlár	ZODP.PROJ.:	Ing. P.Cehlár		
INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272, Bratislava					
Stavba: **Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A**					
	Rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)				
Objekt: **SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A**					
Časť: **E 1.7 Vnútorné silnoprúdové rozvody (ELI)**					
Príloha: Dispozícia zariadení 1.PP					

Ing. PETER CEHLÁR
Bauerova 42 04023 Košice
tel.: 0910 477 111
e-mail: petocehlar@gmail.com

STUPEŇ PD :	DSPRS
DÁTUM:	6/2021
FORMÁT:	10xA4
MIERKA:	1:100

Č. KÓPIE:

Príloha č.: 3