



**MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Sekcia personálnych a sociálnych činností
odbor zdravotníctva
oddelenie verejného zdravotníctva
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

**MV SR
Centrum podpory Bratislava
Špitálska 14
812 28 Bratislava**

Váš list číslo/zo dňa
CPBA-ON-2021/000680-015

Naše číslo
SPSČ-OZ1-2021/004171-002

Vybavuje/linka
Dr. Ištvanová

Bratislava
20.09.2021

Vec:

Akcia „Bratislava, Budyšínska 2/A – rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA) - vyjadrenie

Oddeleniu verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva SPSČ MV SR bola doručená žiadosť MV SR Centrom podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, č. CPBA-ON-2021/000680-015 zo dňa 10.08.2021, zaevidovaná 12.08.2021 s č. SPSČ-OZ1-2021/004171-001. Predmetom uvedenej žiadosti je rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v objekte na Budyšínskej 2/A, z dôvodu rozšírenia a modernizácie komunikačného kanálu Europolu - SIENA.

Objekt administratívnej budovy Úradu medzinárodnej spolupráce P PZ na Budyšínskej ul. 2/A bol zrealizovaný v polovici 80-tych rokov 20. storočia, ktorý sa nachádza na parcele vymedzenej hranicami Budyšínskej, Vajnorskej a Tehelnej ulice v m. č. Nové Mesto Bratislava. Hlavný vstup do budovy a vjazd do garáží je z Budyšínskej ulice. Vedľajší vstup do budovy je zo severnej strany nádvorja.

Nevyhnutnou súčasťou modernizácie hardvérového vybavenia je aj modernizácia technického zariadenia budovy – energetické siete, zálohovacieho systému a systému chladenia. Z uvedeného dôvodu bude vymenený dieselagregát za nový motorgenerátor so vzdialeným manažmentom, aby bolo zabezpečené prevádzkovanie nepretržite v 24 hodinovom režime, počas krátkodobých aj dlhodobých výpadkov elektrickej energie. Ďalej bude prevedená rekonštrukcia a modernizácia IT technológií umiestnených v objekte. Na základe uvedených rekonštrukcie budú na I. NP vykonané drobné stavebné úpravy v niektorých miestnostiach z dôvodu navrhovaného technického riešenia umiestnenia zálohovacích systémov (UPS, nový motorgenerátor) a nutnosti zvýšeného chladenia existujúcej miestnosti serverovne. Rekonštrukčnými prácami dôjde k zrušeniu miestností 1.11 – sklad, 1.10 – WC, 1.09 – pisoár, 1.08 – predsieň, 1.05 – sklad. Do miestností 1.05 bude umiestnené WC s predsieňou pre zamestnancov. Miestnosť 1.11 bude vytvorená z pôvodných miestností 1.10 a 1.09 bude tu umiestnený UPS. Nová miestnosť 1.09. bude v priestoroch pôvodnej miestnosti 1.08 a bude tam umiestnená výlevka. **Nie je zosúladené** číslovanie miestností na I. NP v pôvodnom projekte v novom stavom. V legende projektu – nový stav je miestnosť č. 1.10 – výlevka, ktorá v projekte je označená ako miestnosť č. 1.09 a č. 1.10 chýba.

**Tel.: 09610 56018,
0917 545 376**

Fax: 09610 59177

**e-mail:
bozena.istvanova@minv.sk**

Predmetom riešenia je aj zabezpečenie vzduchotechnického zariadenia pre zabezpečenie vetrania a chladenia rozdelené na: chladenie serverovne, UPS, rozvodne a technickej miestnosti, vetranie – UPS, rozvodne, chodby serverovne a tech. miestnosti, priestoru dieselagregátu – odvod tepelných ziskov a miestnosti pre upratovačku a WC. Vetranie UPS je zabezpečené podtlakovo nútené ventilátorom. Ventilátor bude odsávať vzduch pod stropom a nad podlahou cez plastové štvorhranné a kruhové potrubie s výstkami. Vzduchové množstvo zabezpečí cca 10x výmenu. Náhrada vzduchu bude zabezpečená nútené prírodnou jednotkou umiestnenou v chodbe pred hygienou (WC a výlevka) – VEKA 700. Následne bude rozvod vzduchu riešený do UPS, rozvodne, tech. miestnosti, hygieny a chodby pri serverovni.

Oddelenie verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

s t a n o v i s k o:

K návrhu účastníka konania **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava**, vo veci posúdenia projektovej dokumentácie **„Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A, - rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)“**, dáva nasledovné pripomienky:

- Dodržať požiadavky súčasne platných právnych predpisov:
 - zákona č. **355/2007 Z. z.** o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - vyhlášky MZ SR č. **259/2008 Z. z.** o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, predovšetkým požiadavky na tepelno – vlhkostnú mikroklimu a vetranie (ďalej len „vyhláška č. 259/2008 Z. z.“),
 - nariadenia vlády SR č. **391/2006 Z. z.** o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, príloha č. 1(ďalej len „NV č. 391/2006“),
 - nariadenie vlády SR č. **115/2006 Z. z.** o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
 - vyhláška MZ SR č. **546/2007 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- **Zabezpečiť** v novobudovaných prevádzkových priestoroch dostatočnú výmenu čerstvého vzduchu pre prevádzkové priestory vrátane výlevky a WC podľa prílohy č. 1 NV č. **391/2006 Z. z.** a vyhlášky č. č. **259/2008 Z. z.**
- **Zabezpečiť** umiestnenie a upevnenie vzduchotechnického zariadenia, tak aby hluk neprekročil prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku stanovené pre vnútorné a vonkajšie prostredie, rovnako ani vibrácie, ktoré by sa mohli šíriť stavebnými konštrukciami do vnútorného prostredia budovy a obťažovali by zamestnancov pri výkone služobných činností.

- **Zabezpečiť** pri kolaudácii predloženie vzorky pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.

Počas rekonštrukcie je nutné mať na zreteli starostlivosť o životné a pracovné prostredie, v čo najväčšej možnej miere minimalizovať nepriaznivé účinky na okolie (prašnosť, znečisťovanie prostredia, hluk a pod.).

Toto stanovisko slúži ako podklad k ďalšiemu konaniu v predmetnej veci v pôsobnosti príslušného stavebného úradu.

mjr. RNDr. Božena Istvanová, PhD, MPH
regionálny hygienik MV SR

MINISTERSTVO VNÚTRA SR
sekcia personálnych a sociálnych činností
80801 zdravotníctva
Prábieva 2
81272 Bratislava
-7-

Projektová dokumentácia bola vrátená CP MV SR Bratislava

Tel.: 09610 56018,
0917 545 376

Fax: 09610 59177

e-mail:
bozena.istvanova@minv.sk