



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.  
Pobočka Banská Bystrica  
Lazovná 69  
974 01 Banská Bystrica

tel.: 0850 221 200

## ODBORNÉ STANOVISKO

**Evidenčné číslo 7165035462/30/21/BT/OS/DOK**  
vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného stanoviska pre stavebné povolenie v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

Zákazník: **Ing. Peter Cehlár**  
**Bauerova 1200/42040 23 Košice**  
Objednávka zo dňa: **17.08.2021**  
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: **7165035462**

### Posudzovaná dokumentácia stavby

Názov stavby: **Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A**  
**rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)**  
Investor: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
**Centrum podpory Bratislava**  
**Špitálska 14, 812 28 Bratislava**  
Zodpovedný projektant: **Ing. Peter Cehlár, Ing. Gabriel Mati**  
Umiestnenie stavby: **Budyšínska 2/A, Bratislava**

**Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:**

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-057, návod č. N-Q-057/1/1 a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov

**a táto predložená dokumentácia:**

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Celková situácia
- Architektonické a stavebné riešenie
- Zdravotechnická inštalácia
- Vzduchotechnické zariadenia
- Vnútorne silnopráúdové rozvody

### Vykonané úkony

- Kontrola predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

**Pri inšpekcii vykonanej dňa 21.09.2021 neboli zistené nedostatky.**

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

**odborné stanovisko:**

Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia (chladiace zariadenie z množstvom chladiva nad 3 kg) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

- Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonať primerané opatrenia podľa prílohy 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z.
- Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovoľnému pádu podľa čl. 11.6 príl. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. (Navrhované garážové brány s integrovanými dverami sa musia tieto dvere otvárať von).
- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- V projekte je citovaný neplatný predpis (nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z. z.).

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

**Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:**

Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Banskej Bystrici, dňa 21.09.2021

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal : Ing. Eva Vaňková

za oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.: Ing. Jozef Antal

Na vedomie: Inšpektorát práce Bratislava

Vybavuje: Ing. Eva Vaňková (STA), Ing. Vladimír Kodus (EZ), Ing. Marian Fula (PZ)





Slovakia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,  
Pobočka Košice  
Hraničná 2  
040 17 Košice  
tel.: 0850 221 200  
info.sk@tuvsud.com

## ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165035462/40/21/ET/OS/DOK

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením projektovej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov**

Zákazník: **Ing. Peter Cehlár, Bauerova 1200/42, 04023 Košice**  
Objednávka č./zo dňa: **17.8.2021**  
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: **7165035462**

### Posudzované zariadenie

Názov: **Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A  
Rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)  
SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A  
E 1.7 Vnútorne silnoprúdové rozvody (ELI)**  
Zariadenie zariadenia: **Elektrické zariadenie skupiny B**  
Podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Základné technické parametre:

Napäťové sústavy: **3/PEN/ 400/230V, AC 50Hz, TN-C  
3/N/PE/ 400/230V, AC 50Hz, TN-S  
1/N/PE AC 50Hz 230V TN-S**  
Napájacie rozvádzače: **HR, NZE, PR-ATS, RH1, PR1, PR-UPS1, PR2, PR-UPS2, PR3,  
PR-UPS3, PR4, PR-UPS4, PR5, PR-UPS5, PR-UPS6**  
Umiestnenie: **Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A**

**Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:**

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-015, návod č. N-Q-015/1 a špecifikácia inšpekcie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-7-701:2007

**a táto predložená dokumentácia:**

1. Technická správa , príloha č.1
2. Protokol o určení vonkajších vplyvov č.16072021
3. výkresová príloha č.3
4. výkresová príloha č.4
5. výkresová príloha č.5

6. výkresová príloha č.6
7. výkresová príloha č.7
8. výkresová príloha č.8
9. výkresová príloha č.9
10. výkresová príloha č.10
11. výkresová príloha č.11
12. výkresová príloha č.12
13. výkresová príloha č.13
14. výkresová príloha č.14
15. výkresová príloha č.15
16. výkresová príloha č.16
17. výkresová príloha č.17
18. výkresová príloha č.18
19. výkresová príloha č.19
20. výkresová príloha č.20
21. výkresová príloha č.21
22. výkresová príloha č.22

#### Vykonané úkony

- Kontrola predloženej technickej dokumentácie a súvisiacich dokladov;

#### Pri inšpekcii vykonanej dňa 27.8.2021 neboli zistené nedostatky

Na základe posúdenia konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

#### **odborné stanovisko:**

Dokumentácia **spĺňa** základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-7-701:2007

#### **Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:**

- V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené;
- Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.  
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Košiciach, dňa 27.8.2021

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal : Ing. Vladimír Kodus

za Oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.: Róbert Ádám

