

Objekt: MPTP Trnava, PO07 Dielne, Priemyselná č.5, 917 01 Trnava

Správa č.: 11/2017/blesk

RT: Ing. Marek Kotlan, Kollárova 4, 917 01 Trnava Evidenčné číslo: 267/4/2009 EZ-E-E2-A

Súpis vykonaných úloh a meraní:

Vizuálna prehliadka bleskozvodného zariadenia a uzemňovacej sústavy podľa STN 62305-3 príloha E čl. 7.2.3 meranie odporu uzemnenia podľa STN 62305-3 príloha E čl. 7.2.4 a meranie prechodových odporov spojov podľa STN 62305-3 príloha E čl. 7.2.4 b

Stavebný materiál - popis budovy								
Počet podlaží	Pôdorys	Obvod [m]	Rozmer [m]	Stavebný materiál:		Účel budovy:		
[1]	Obdĺžnik [] Štvorec [] Zložitý [X]	142		Tehla [X] Ocel. konšt. [] Panel [] Drevo [] Žel. betón []		Dielne		
Strecha budovy: Sedlová [X] do L Pultová [] Plochá [X] Valbová []				Krytina: Betónová [] Plech.krytina []		Lepenková [X] Ost. horľavé [X]		
Bleskozvodný materiál, prevedenie bleskozvodu								
Blesk. sústava: Hrebeňová [] Mrežová [X] Oddialená []				Tyčová [X] Aktívny [] Klietková []		Umiestnenie zvodov: pod fasádou [] na podperách [X]		
uchytená na kovových stožiaroch mimo budovy				Počet skúš.svoriek [7]				
Meranie								
Material bleskozvodu [mm] L – lano, d – drôt, N - neznáme					Počet		Zemnič	
P.č.	Nadzemná časť	Prívod ku skúš. svorkám	Prívod k zemničom	Podzemná časť	zberač	zvodov	Číslo	Odpor [Ω]
1.	d FeZn ø 8	d FeZn ø 8	FeZn 30x4	FeZn 30x4	4	7	1	1,2
2.	d FeZn ø 8	d FeZn ø 8	FeZn 30x4	FeZn 30x4			2	2,5
3.	d FeZn ø 8	d FeZn ø 8	FeZn 30x4	FeZn 30x4			3	1,2
4.	d FeZn ø 8	d FeZn ø 8	FeZn 30x4	FeZn 30x4			4	0,9
5.	d FeZn ø 8	d FeZn ø 8	FeZn 30x4	FeZn 30x4			5	0,9
6.	d FeZn ø 8	d FeZn ø 8	d FeZn ø10	d FeZn ø 10			6	3,8
7.	d FeZn ø 8	d FeZn ø 8	d FeZn ø10	d FeZn ø 10			7	0,7

Počasie posledné 3 dni, sucho, teplo +12°C. Okolitý terén – zarastený a betónové plochy.

Nameraný prechodový odpor Rp na svorkách a spojoch nepresahuje hodnotu	0,1
--	-----

Podľa dostupných informácií nebola bleskozvodná sústava zasiahnutá bleskom. Pri zásahu sústavy bleskom je nutné neodkladne vykonať revíziu predmetného objektu.
--

Predložená tech. dokumentácia: projekt vyhotovenia: bol predložený : [] nebol predložený : [X] Uvedená dokumentácia a doklady sú uložené u prevádzkovateľa elektrického zariadenia. V zmysle Vyhl. č. 508/2009Z.z. MPSVaR § 8 za stav vyhradeného technického zariadenia je zodpovedný prevádzkovateľ.
