



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

## Všetkým záujemcom

Košice, 09.03.2022

Vec: Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 1

Na základe žiadosti jedného zo záujemcov Vám v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytujeme nasledovné vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 1 k zákazke 14032 – MST Vodomery.

### Otázka č. 1

Chcel by som Vás poprosiť o upresnenie informácie zo súťažných podkladov : Str. 58 Zväzok VI.; odstavce 4; bod 5.1.1. - Citujem: "5.1.1. Pre DN 20, 25 a 40 - Mechanický viacvtokový, mokrobežný vodoměr, montovaný do horizontálneho potrubia. Pripúšťa sa naviac aj možnosť montáže aj šikmej aj vertikálnej polohy, ale nie je to nevyhnutné. Požadovaná presnosť R=100."

Otázka: Môžeme ponúknuť vodoměr jednvtokový ale s vyššou deklarovanou presnosťou a to: R=125 ?

### Odpoveď:

Nie. Jednvtokový vodoměr aj keď s vyššou deklarovanou presnosťou, nezodpovedá zadaniu súťažných podmienok, kde požadujeme „mechanické, **viacvtokové**, mokrobežné“ vodomery pre DN20, 25 a 40. Požadované vodomery musia spĺňať požiadavky podľa bodu 4 /Bližšie špecifikované technické parametre na vodomery/, Zväzku VI. Opis predmetu zákazky/ Technické špecifikácie a Prílohy č. 1 tohto zväzku.