

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
7883/ 11841 /60302/19Vybavuje
Mária DomianováDátum
04.02.2019**VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ 3**

Predmet zákazky s názvom „**Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“**“. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 233/2018 pod ozn. 16901-WYP dňa 27.11.2018 (ďalej len „Výzva“).

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie:

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

Všeobecné požiadavky**1/ Otázka záujemcu:**

Predmetom ceny má byť aj dodávka DVP a DSRP. Poskytne investor zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vo formáte dwg?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno - úspešnému uchádzačovi.

2/ Otázka záujemcu:

V zadaní s VV (zväzok 4 súbory v pdf) sa nachádza aj položka č. 0002070201 - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - pyrotechnické v počte 8 hod. No v Oceňovacom súpise prác sa už táto položka nenachádza. Má sa táto položka oceniť? A ak áno, čo má byť ocenené, aké výkony, dodávky a pod.?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

3/ Otázka záujemcu:

V zadaní s VV (zväzok 4 súbory v pdf) sa nachádza aj položka č. 0002070202 - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický výskum, dohľad a to „archeologický prieskum“ v počte 24 hod. a „archeologický dohľad“ v počte 10hod. Keďže vo vyjadrení Krajského

pamiatkového úradu v Žiline nie je požiadavka na archeologický prieskum a pri výkopových prácach požadujú iba odborný dohľad, ktorý si zabezpečí KPÚ sám, chceme sa opýtať, k akej fáze sa tieto dve položky viažu – domnievame sa správne, že sa jedná o položky, ktoré sa budú realizovať až po prípadnom archeologickom náleze?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

4/ Otázka záujemcu:

Vo Zväzku 3 C1 Všeobecné požiadavky SSÚD v odstavci 2.5.3 Základná mapa diaľnice (ZMD) požaduje investor vypracovanie digitálnej ortofotomapy. Chceme sa opýtať, do ktorej položky majú byť náklady na ortofomapu započítané?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

SO 710-01 Komunikácia a spevnené plochy

5/ Otázka záujemcu:

V Zadaní s VV sme nenašli položky týkajúce sa celej skladby vonkajšej umývacej plochy o výmere 60m². Vo výkresoch a aj v TS je táto plocha a jej skladba uvedená. Taktiež sme v Zadaní nenašli položku pre odvodnenie tejto plochy betónovým žlabom DN 200 dĺžky 7,5m. Žiadame o vysvetlenie, či má byť táto plocha predmetom cenovej ponuky a ak áno, kde sa nachádzajú položky v Zadaní pre jej ocenenie, resp. ak sa v Zadaní nenachádzajú, žiadame o doplnenie položiek jej skladby a odvodnenia. V prípade, že výmera umývacej plochy je započítaná do celkovej výmery spevnenej plochy a bude sa realizovať podľa PD, tak žiadame aj o úpravu výmery spevnenej plochy.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

6/ Otázka záujemcu:

V Zadaní s VV sa nachádza položka č. 0206090506 *Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília - separačný geokompozit* o výmere 2427,7m². Žiadame o doplnenie špecifikácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Geotextília netkaná PP 500 g/m², veľkosť otvoru O90 < 0,5 mm, ťahová pevnosť MD/CMD > 17,0/17,0 kN/m, porušujúca sila pri pretláčaní valcovým razníkom ≥ 3,0 kN, veľkosť otvoru prerazeného kuželom ≤ 6,0 mm.

SO 710-02 Prevádzková budova a garáže

7/ Otázka záujemcu:

V Zadaní s VV sa nachádza položka č. 32:

1207041300 *Murárske práce - stropy - nosníky - valcovaný materiál* 0,158t

L100/100/8

12,18*2,9*4*0,001

0,141

L80/80/8

9,63*0,9*2*0,001

0,017

Žiadame o upresnenie, kde majú byť tieto profily osadené, čoho sa týkajú.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Ide o preklady „D, E“ č. v. 03 Základy.

8/ Otázka záujemcu:

V PD (pôdorys, pohľady) sa v m.č. 1.22 nachádza okno označené ako O/9 o rozmere 1000x1000mm. Položka O/9 má podľa výpisu okien a dverí rozmer 2000x1000mm a je v počte 13ks, čo sedí aj s PD a VV. Okno o rozmere 1000x1000mm sa vo výpise okien ani vo VV

nenachádza. Taktiež má byť toto okno v zmysle PD opatrené vonkajšou mrežou, ktorá taktiež nie je uvedená vo výpise zámočníckych výrobkoch ani vo VV. Na základe uvedeného žiadame o doplnenie položky okna a mreže do VV, ak majú byť súčasťou cenovej ponuky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

9/ Otázka záujemcu:

V Zadaní s VV sa nachádza položka č. 85 - *6804010201 Montáž strešnej konštr. z väzníkov priehradových - 28ks 1,000 kpl.* Žiadame o upresnenie, čoho sa táto položka týka, nikde sme ju nenašli špecifikovanú a v zmysle statiky je priehradových väzníkov 72ks pultových a 20ks sedlových.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

10/ Otázka záujemcu:

V skladbách striech S1 a S2 sa nachádza debnenie z OSB dosiek hr.25mm. Kde sa nachádza táto položka vo VV?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

11/ Otázka záujemcu:

V Zadaní s VV sa nachádza položka č. 56 – *6102010504 Hydroizolácia striech, plochých do sklonu 10°, ochrannými a podkladnými textíliami, kotviacimi terčami 4 324,750m2.* Žiadame o upresnenie, čo má byť zahrnuté v tejto položke, keďže podkladná geotextília zo skladby S1 je zahrnutá v položke č. 55.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

12/ Otázka záujemcu:

Žiadame upresniť v zmysle skladiet stropov, v ktorých položkách Zadania majú byť ocenené resp. žiadame o doplnenie položiek do VV:

- Zo skladby ST1 minerálna tepelná izolácia hr. 60+240mm a parozábrana
- Zo skladby ST2 minerálna tepelná izolácia hr. 60+240mm a parozábrana
- Zo skladby ST3 minerálna tepelná izolácia hr. 150mm a parozábrana

Tieto položky sme nenašli vo VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

13/ Otázka záujemcu:

V Zadaní s VV sa nachádza položka č. 96 - *8401010700 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia - nátery - farba epoxidová 149,680m2.* Žiadame o upresnenie, akých konštrukcií sa táto položka týka.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

14/ Otázka záujemcu:

V SO sa nachádza technológia Soľanky, ale nikde sme nenašli jej bližšiu špecifikáciu. Preto žiadame o doplnenie požiadaviek na technológiu (čo všetko má byť súčasťou výbavy) a aká má byť zásobníková nádrž - dvojplášťová alebo nie?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

15/ Otázka záujemcu:

V Zadaní s VV sa nachádza položka č.48 *Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - kanalizácie - ostatné konštrukcie - domové ČOV ... 1kus*. Taká istá položka sa nachádza aj v SO 710-09 *Splašková kanalizácia a ČOV položka č. 22 - Montážne práce na kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch - kanalizácie – ostatné konštrukcie - domové ČOV ... 1kus*. Máme za to, že táto položka sa nachádza vo VV duplicitne a preto žiadame upresniť súčasťou ktorého objektu má byť ČOV a upraviť VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

16/ Otázka záujemcu:

Má byť súčasťou vybavenia ručnej umyvárne v objekte a taktiež vonkajšej umývacej plochy v SO 710-01 aj pojazdná wapka? Ak áno, žiadame o špecifikáciu, miesto napojenia a doplnenie položky do VV resp. stanovenie, do ktorej položky má byť započítaná.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pojazdná WAP-ka nie je predmetom dodávky.

17/ Otázka záujemcu:

Pre položku č. 60, kód položky 61030513 *Izolačné práce – tepelná izolácia – potrubí – trubicami* žiadame pre profesiu ZTI presne rozpísať množstvá trubíc podľa ich priemeru (resp. priemeru potrubia) a hrúbky izolácie, tak ako je tomu u profesie ÚK.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

18/ Otázka záujemcu:

Pre položku č. 102, kód položky 88010105 *Zdravotechnicko - inštalačné práce – kanalizácia – potrubie – rúry plastové – prípojky* požadujeme určiť priemery pre 7+7 ks prípojok (výpustiek). Je ich počet správny (WC 3 ks, pisoár 2 ks, U 7 ks, sprch. vanička 4 ks, drez 1 ks, výlevka 2 ks)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

19/ Otázka záujemcu:

V položke č. 104, kód položky 88010201 *Zdravotechnicko - inštalačné práce – kanalizácia – príslušenstvo – vpuste podlahové* je chybné množstvo. Podľa PD je podlahových vpustí 10 ks a vtokov 11 ks, spolu 21 ks. Žiadame opraviť.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

20/ Otázka záujemcu:

Pre položku č. 107, kód položky 88020103 *Zdravotechnicko - inštalačné práce – vodovod – potrubie – rúry oceľové* žiadame rozpísať množstvá potrubia podľa dimenzií.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

21/ Otázka záujemcu:

Má položka č. 108, kód položky 88020190 *Zdravotechnicko - inštalačné práce – vodovod – potrubie – skúška* správnu výmeru 321 m, keď vodovodné potrubie má dĺžku 120 m (resp. skúška + dezinfekcia = 2x120 m)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

22/ Otázka záujemcu:

Žiadame špecifikáciu položky č. 109, kód položky 88020191 Zdravotechnicko - inštalačné práce – vodovod – ZÚV. O aký druh úpravy vody ide, parametre, čo má byť obsahom jednotky kpl.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Parametre úpravne vody je možné stanoviť až po chemickom rozbere vody, ktorý je možné zabezpečiť až po zrealizovaní studne. Záujemca v ponuke ocení automatickú úpravu EZV FLECK.

23/ Otázka záujemcu:

V položke č. 110, kód položky 88020221 Zdravotechnicko - inštalačné práce – vodovod – príslušenstvo – armatúry uzatváracie požadujeme doplniť DN resp. priemer „d“ a k nim odpovedajúce množstvá armatúr.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

24/ Otázka záujemcu:

V technickej správe diel Zdravotechnika sa píše o chemickej ČOVke. Je predmetom ocenenia toto zariadenie?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

25/ Otázka záujemcu:

Pre položku č. 128, kód položky 89030205 Kurenársko – inštalačné práce – rozvodné potrubia – z rúrok medených – tvrdých žiadame podrobnú špecifikáciu – priemery rúrok a k nim prislúchajúce výmery.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

26/ Otázka záujemcu:

Pre položku č. 131, kód položky 89030553 Kurenársko – inštalačné práce – rozvodné potrubia – z rúrok PVC, plasthliníkové – spoj lisovaný žiadame podrobnú špecifikáciu – priemery rúrok a k nim prislúchajúce výmery

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

SO 710-03 Čerpacia stanica pohonných hmôt

27/ Otázka záujemcu:

Nikde vo VV sme nenašli položky, ktorých predmetom je dodávka a osadenie strojnotechnologických zariadení ČS (PD je súčasťou podkladov). Ak má byť technológia súčasťou ponuky, žiadame o doplnenie položiek do VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka 45.31.13 9114010000 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - prístroje ovládacie, signalizačné a návestné - ovládače nepresvetlené 5 ks.

SO 710-04 Silá na posypovú soľ

28/ Otázka záujemcu:

V TS vo Všeobecnom popise je uvedené: *Objekt predstavuje dve silá, každé s kapacitou 200t.* V Zadaní s VV je v položke č. 6805000001 popis pre silá *Oceľové konštrukcie - technologické zariadenia-silo zásobník o objeme 200m3-zásobná valcová nádoba DN 6,2m* a zase vo výkresovej dokumentácii a v ďalších častiach TS je uvedená nádrž *o objeme 200m3* ale *s priemerom 5,2m*:

SILU ZÁSObNÍK O OBJEME 200 m3 – počet 2 ks;

- Zásobná valcová nádoba: O 5, 20 m, Strecha zásobníka

- Podperné nohy:
- prejazdová výška 4,40 m pod výpustnou časťou zásobníka
- prejazdová šírka 5,20 m medzi nohami zásobníka, plniace potrubie
- Výška zásobníka 17,04 m

Na základe uvedeného žiadame o vysvetlenie, čo je správne a o zjednotenie popisu, čo sa týka objemu a priemeru nádrží.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

29/ Otázka záujemcu:

Z výkresovej dokumentácie nie je zrejmé, či má mať každé silo samostatný rebrík a plošinu, alebo či majú byť silá medzi sebou spojené na strechách plošinou so zábradlím (viď pôdorys síl) a s jedným spoločným rebríkom. Žiadame o upresnenie, či majú byť silá každé samostatne stojace s vlastným rebríkom a plošinou, alebo majú byť silá medzi sebou prepojené plošinou na strechách.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

30/ Otázka záujemcu:

Nikde sme nenašli statiku základových pätiiek pre kotvenie síl. Vo výkaze výmer je položka pre prefabrikované ŽB pätky, preto žiadame o upresnenie rozmerov pätiiek, vystuženie a pod., prípadne zaslanie statiky zakladania pre silá, resp. ak nemá investor dokumentáciu, či má byť súčasťou ceny ich statický návrh.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Súčasťou ceny bude aj statický návrh zakladania.

SO 710-05 Prístrešok pre prívesné vozíky a sklad soli

31/ Otázka záujemcu:

Vo VV je v položke Hĺbené vykopávky, rýh. š. do 600mm uvedená výmera 35,273m³ (z toho 10,29m³ je výkop pre uzemnenie a výmera výkopu pre objekt je 24,983m³). Žiadame o vysvetlenie, kde sú započítané výkopy pre základové pätky, pretože podľa výkresu Pôdorys zakladania nám výkopy pre pásy vychádzajú 21,262m³ (s tým, že výkop medzi časťami sklad soli a prístreškom pre prívesné vozíky, kde nie je uvedená hĺbka výkopu, sme uvažovali v dĺžke 3,96m, šírke 0,6m a v hĺbke taktiež 1,2m) a výkopy pre základové pätky sú 11,016m³, čo je spolu 32,278m³ a výmera pre výkop pre objekt je iba 24,983m³? V prípade, že je výmera vo VV nesprávna, žiadame o jej opravu a taktiež o opravu súvisiacich položiek (premiestnenie zeminy, zásyp, skládka).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

32/ Otázka záujemcu:

V PD je uvedené, že nad základové pásy sa vymuruje múrik z DT 15 od kóty -0,500m. Chceme sa opýtať, čím bude múrik obsypaný, keďže výkop ryhy je uvažovaný š. 0,600m a hĺbky 1,2m a nikde sme nenašli položku, kde by bola výmera pre spätný zásyp po úroveň skladby podlahy/spevnenej plochy v hr. 0,25m započítaná. V prípade, že táto položka/výmera chýba vo VV žiadame o opravu VV a taktiež ak bude obsyp realizovaný vykopanou zeminou o opravu súvisiacich položiek (premiestnenie zeminy, skládka).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obsyp nie je potrebný, horná hrana základu je totožná so spodnou hranou konštr. č. 1 (celková hrúbka skladby je = 520 mm) spevnenej plochy.

33/ Otázka záujemcu:

Vo VV v položke v oddiele 66 Montáž stolárskych konštrukcií je uvedená zlá výmera 103,20m². Podľa PD sa jedná o vnútorný obklad stien v časti skladu soli nad soklom z DT (bočné steny a zadná stena), čo nám vychádza cca 70m². Žiadame o vysvetlenie, ktoré časti/steny sa obkladajú, a ak je výmera z VV nesprávna o opravu VV a taktiež o opravu súvisiacich položiek – náterov tesárskych konštrukcií.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Ktoré steny sa obkladajú je označené popisom v pôdoryse výkresu č. 3 – pôdorys prístreška, Výmera 103,20 m² je správna.

SO 710-14 Kamerový systém

34/ Otázka záujemcu:

Žiadame o doplnenie minimálnej špecifikácie jednotlivých komponentov kamerového systému (kamery, video záznamník a pod.).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

SO 710-16 Úprava prístupovej cesty, vjazd/výjazd na I/18

35/ Otázka záujemcu:

Žiadame o vysvetlenie, kde vo VV sa nachádza, resp. je zahrnutý podkladný betón v hr. 200mm pod rúrový priepust a aká trieda betónu má byť?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V položke 45.23.11 2225138601 Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy, z rúr železobetónových, DN do 600 mm 18,00 m.

Súťažné podklady

36/ Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ požaduje podľa súťažných podkladov bodu 16.12 predložiť Harmonogram prác v súlade s prílohou B2A Zväzku 1. Chápeme tomu správne, že do ponuky predkladáme podpísaný harmonogram, ktorý sa nachádza vo Zväzku 5, bod P a zároveň podpísanú prílohu B2A?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Záujemca do ponuky predkladá podpísaný harmonogram uložený vo Zväzku 5 v časti „P“ a zároveň podpísanú prílohu B2A.

37/ Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ požaduje podľa súťažných podkladov bodu 16.14 predložiť Ocenenú cenovú časť: „**Zväzok 4 týchto SP bude vypracovaná vo formáte (napr.: Microsoft Excel *.xls/*.xlsx) a predložená v tlačenej a aj v elektronickej forme na pamäťovom médiu (CD/DVD).** Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky uvedené v Dokumentácii a v Súpise prác.“ Ako máme predložiť ocenenú cenovú časť? Postačuje predloženie ocenej cenovej časti do systému JOSEPHINE v *.xls/*.xlsx podobe?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Záujemca do ponuky Ocenenú cenovú časť, t.j. Zväzok 4 súťažných podkladov ktorá bude vypracovaná vo formáte (napr. : Microsoft Excel *.xls/*.xlsx) so zabudovanou matematikou predloží v elektronickej forme do systému JOSEPHINE.

38/ Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ požaduje podľa súťažných podkladov predložiť podľa bodov:

„16.9 Vyplnený formulár **Kľúčoví odborníci na stavbe** vypracovaný v súlade s prílohou B3 Zväzku 1 týchto SP (postačí predložiť len raz v rámci preukázania splnenia podmienok účasti).

- 16.10 **Životopis kľúčového odborníka** vypracovaný v súlade s prílohou B4 Zväzku 1 týchto SP (postačí predložiť len raz v rámci preukázania splnenia podmienok).
- 16.11 Vyplnený formulár **Skúsenosti uchádzača** vypracovaný v súlade s prílohou B5 Zväzku 1 týchto SP (postačí predložiť len raz v rámci preukázania splnenia podmienok účasti).
- 16.16 Popis opatrení, akým spôsobom zabráni pri stavebných prácach znečisteniu vodného zdroja použitím technického vybavenia v zmysle Zväzku 1 Prílohy B8 Podmienky účasti (bod 3. podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona). Pri popise opatrení musí uchádzač vychádzať najmä z projektovej dokumentácie Diela, zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon, zo svojho harmonogramu prác a iné.“

Chápeme tomu správne, že v prípade nahradenia splnenia podmienok účasti JED-om sa uvedené doklady nepredkladajú, keďže sa jedná o splnenie podmienok účasti?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, chápete správne, v prípade nahradenia splnenia podmienok účasti JED-om sa uvedené doklady nepredkladajú.

39/ Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ požaduje podľa súťažných podkladov, Príloha B8, Podmienky účasti :

„Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, **zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne a Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.**

5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, **zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.**“

Je ťažko realizované/vykonateľné, aby jeden zo subdodávateľov, ktorý mal plniť iba časť diela, mal spoločnú zodpovednosť za realizáciu celého diela. Osoba poskytujúca takéto kapacity nemôže spoločne (a nerozdielne) zodpovedať za plnenie (celej) zmluvy ako napr. člen skupiny dodávateľov (združenia), nakoľko na to nemusí mať ani kapacity, ani oprávnenie. Uvedená podmienka by znamenala, že iná osoba by musela byť člen združenia, aby mohla zodpovedať za plnenie zmluvy spoločne. Žiadame verejného obstarávateľa bod 3 a bod 5 spoločná zodpovednosť inej osoby (§ 33, §34) vypustiť, alebo upraviť o nasledovný text: „(...), a to minimálne v rozsahu svojho podielu na záväzku alebo v rozsahu, v akom iná osoba preukázala splnenie podmienok účasti za záujemcu alebo uchádzača.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ trvá na ustanovení bodu 3 pri podmienkach účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní a pri podmienkach účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní bod 5 vypúšťa.

40/ Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ požaduje podľa súťažných podkladov, Príloha B8, Podmienky účasti : **“Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.**

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. **predložením prísľubu alebo vyjadrenia** banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) **o poskytnutí úveru najmenej vo výške 2 300 000,- eur** (slovom dva milióny tristo tisíc eur) určeného výlučne na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie diela, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zákazky. Z predloženého prísľubu alebo vyjadrenia banky musí byť zrejmé, že uchádzač tento

úver už má k dispozícii alebo ho získa, ak to bude potrebné. Toto vyjadrenie banky alebo tento prísľub banky musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady alebo osvedčenia vydané podľa právnych noriem daného štátu.“

Na základe vysvetlenia zo dňa 10.12.2018 Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku záujemcu č. 3: „*Verejný obstarávateľ požadujeme predložiť záväzný prísľub banky.*“

Žiadame verejného obstarávateľa o uznanie predloženia nezáväzného úverového prísľubu z dôvodu, že uchádzač pri vybavovaní záväzného úverového prísľubu musí už s bankou podpísať riadnu úverovú zmluvu so zabezpečením ťarchy za poskytnutý úver zaplatením drahého poplatku za úver vo výške niekoľko tisíc eur. Zároveň predložením nezáväzného úverového prísľubu sa banka zaväzuje, že je pripravená poskytnúť uchádzačovi úver v požadovanej sume. Je neehospodárne, aby si už teraz, pri predkladaní ponuky, každý uchádzač vybavoval úver na zákazku, ktorú nemá istú, vyhratú.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ do ponuky požaduje predložiť záväzný prísľub banky.

Objekt 710-08 Dažďová kanalizácia, Objekt 710-09 Splašková kanalizácia a ČOV

41/ Otázka záujemcu:

V položkách č. 13 (v objekte 710-08) a č. 11 (v objekte 710-09), kód položiek **0205013201 Steny, štetovnice baranené, kovové dielce, hĺ. do 10 m** máme uvažovať s vybratím štetovnic, alebo majú zostať trvalo zabudované

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Štetovnice po ukončení účelu ich použitia vyťahnúť.

42/ Otázka záujemcu:

Žiadame o doplnenie minimálnych špecifikácií všetkých koncových zariadení vo všetkých častiach elektroinštalácii (svietidlá a pod.).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

43/ Otázka záujemcu:

Žiadame o doplnenie špecifikácie falcovanej strešnej plechovej krytiny hrúbka a materiál strešného plechu, RAL (skladba strechy S2) na SO 710-02 Prevádzková budova a garáže.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Plech LPL, Hrúbka 0,7 mm, RAL 7043

44/ Otázka záujemcu:

Žiadame o doplnenie špecifikácie materiálu a hrúbky dierovaného plechu – výplne stien na SO 710-05 Prístrešok pre prívesné vozíky a sklad soli.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Špecifikácie materiálu: dierovaný oceľový plech so štvorcovými otvormi 100x100mm; hrúbky 3mm; celková plocha 202,7 m²

45/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch pre objekt SO 710-01 podľa technickej správy, je súčasťou objektu vonkajšia betónová umývacia plocha s rozmermi 6x10m. Na odvedenie vody z umývacej plochy je navrhnutý odvodňovací žľab DN200, dl. 7,5m, ktorý je zaústený do dažďovej kanalizácie. V technickej správe je uvedená aj podrobná skladba vrstiev umývacej plochy. Vo výkaze výmer sa táto plocha nenachádza.

Otázka: Doplní obstarávateľ výkaz výmer ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

46/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch objektu SO 710-02, v podrobnom výkaze výmer častí 4-8 Zadanie s VV sa nachádza pol.č.85 „Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových - 28ks - 1 kpl “. Podľa nášho názoru je táto položka vo výkaze výmer neopodstatnená. Máme za to, že priehradové väzníky V1 až V4 v počte 92 ks v zmysle výkresu č. 17-6 sú súčasťou položky č.66 „Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb – priestorové konštrukcie - kompletne viazané - 1 223,140m²“.

Otázka: Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, s akými nosníkmi uvažuje v pol. č.85 ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

47/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch objektu SO 710-06 podľa podrobného výkazu výmer častí 4-8 Zadanie s VV k pol.č.11 „Studne, dosky, debnenie z dielcov - 2,40 m²“ a k pol. č. 12 „Studne, plášť, výstuž z betonárskej ocele, 10216 - 0,6 t“ chýba položka na betonárske práce.

Otázka: Doplní obstarávateľ chýbajúcu položku do výkazu výmer ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

48/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch objektu SO 710-06 podľa podrobného výkazu výmer častí 4-8 Zadanie s VV pol.č.19 „Úprava podlažia, umelá filtrácia, dierované PVC rúry, DN 400 mm - 25m“ – výmera položky nezodpovedá projektovej dokumentácii, výkr. č 03.

Otázka: Zosúladí obstarávateľ výkaz výmer z projektovou dokumentáciou ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí pôvodný výkaz výmer.

49/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch objektu SO 710-06 podľa podrobného výkazu výmer častí 4-8 Zadanie s VV pol.č.22 „Zárubnice, rúry z plastických hmôt, hĺbky do 50 m, od DN 300 do DN 350 mm - 25 m“ – priemer potrubia a výmera položky nezodpovedajú projektovej dokumentácii, výkr. č 03.

Otázka: Zosúladí obstarávateľ výkaz výmer z projektovou dokumentáciou ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí pôvodný výkaz výmer.

50/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch objektu SO 710-06 Podľa podrobného výkazu výmer častí 4-8 Zadanie s VV pol.č.23 „Zárubnice, dierovanie zárubníc, oceľových, vŕtaním - 25 m“ – výmera položky nezodpovedajú projektovej dokumentácii, výkr. č 03.

Otázka: Zosúladí obstarávateľ výkaz výmer z projektovou dokumentáciou ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí pôvodný výkaz výmer.

51/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch objektu SO 710-06 Podľa podrobného výkazu výmer častí 4-8 Zadanie s VV pol.č.26 „Vodovody, rúry plastové, PE, PP, nad D 50 do D 110 mm - 12 m“ – priemer potrubia nezodpovedá projektovej dokumentácii, výkr. č 03.

Otázka: Zosúladí obstarávateľ výkaz výmer z projektovou dokumentáciou?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

12m potrubia je spolu až k prívodu k budove , výkr. č. 2 a výkr. č. 4

52/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch objektu SO 710-006 podľa našej kontroly bilancie zemných prác za stavbu z podrobného výkazu výmer - časť 4-8- Zadanie s VV vzniká nezrovnalosť vo výmerách medzi prebytkom zeminy a jeho vodorovným premiestnením na skládku, uložením na skládku a poplatkom za skládku.

Bilancia zemných prác podľa 4-8-Zadanie s VV

	m.j.	množstvo
Výkop	m3	5 704,464
Zásyp	m3	1 782,204
Prebytok	m3	3 922,260
Vodorovné premiestnenie		
prebytočnej zeminy	m3	3 922,260
Skládky	m3	3 922,260
Poplatok za skládku		
(všeobecné položky - 1,7t/m3)	t	6 667,842

Rozdielne výmery

m.j.	množstvo
m3	
m3	
m3	3 922,260
m3	3 536,370
m3	3 375,530
t	4 904,493

Otázka: Upraví obstarávateľ výkaz výmer ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

53/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch - Všeobecných položkách, v podrobnom výkaze výmer časť 4-8 Zadanie s VV sa v pol.č.2 „Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za skládky “ nachádza výmera v množstve 240 t -poplatok za stavebnú suť – nebezpečnú a výmera 10 t - poplatok za AZC krytinu.

V jednotlivých objektoch stavby sa nevyskytujú búracie práce, pri ktorých by vznikol nebezpečný odpad.

Otázka: O aký druh odpadu sa jedná, prípadne ak je položka neopodstatnená, vylúči ju obstarávateľ z výkazu výmer ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

54/ Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch - Všeobecných položkách podľa našej kontroly bilancie sute za stavbu z podrobného výkazu výmer - časť 4-8- Zadanie s VV chýba poplatok za suť.

Bilancia sute podľa 4-8-Zadanie s VV

	m.j.	množstvo
Suť-betón, kamenivo, živice výfrez	t	551,283
Recyklovanie - betón	t	239,657
Recyklovanie - živice	t	79,909
Spolu suť	t	870,849
Vodorovné premiestnenie sute a recyklátu	t	870,849
Poplatok za skládku sute (bez recyklátu)	t	551,283

Rozdielne výmery

m.j.	množstvo
t	870,849
t	870,849
t	–

Otázka: Doplní obstarávateľ do všeobecných položiek poplatok za suť v množstve 551,283 t ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

55/ Otázka záujemcu:

Zo súťažných podkladov nie je jasné, aké sú presné vzduchové výkony vzduchotechnických jednotiek.

Otázka: Aké sú presné vzduchové výkony vzduchotechnických zariadení ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

56/ Otázka záujemcu:

Podľa súťažných podkladov, súčasťou realizácie SSÚD má byť i dodávka a montáž zariadenia na výrobu soľanky MKZ-5, vrátane zásobnej nádrže s objemom 10 m³ a zaškolenie obsluhy.

Otázky:

56.1 Je možné dodať a namontovať aj zariadenie iného výrobcu, ako uvedený MKZ-5 ?

56.2 Môže byť zariadenie na výrobu soľanky so zásobníkom umiestnené priamo pri silách a nie v objekte ?

56.3 Ak môže byť zásobník a soľanka len v budove, ako je zabezpečený prísun vrecovanej soli (nakladač, dopravníkový pás,...), treba to nejako zahrnúť do ponukovej ceny ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

56.1 Áno, je to možné, ale zariadenie od iného výrobcu musí spĺňať minimálne tie požiadavky/parametre, ktoré má pôvodne navrhnuté zariadenie MKZ-5 uvedené v PD Zväzku 5.

56.2 Nie, zariadenie na výrobu soľanky musí byť aj so zásobníkom umiestnené v objekte 710-02 tak, ako je to v PD Zväzku 5. Nádrže na soľanku (miešacie aj zásobné) musia mať dvojplášťovú nádrž so signalizáciou tesnosti medziplášťa a stavom naplnenia nádrže (to isté platí aj pre rozmiešavaciu nádrž).

56.3 Soľ sa bude navážať v špeciálnych vrecovitých obaloch o obsahu 1t pomocou vysokozdvížných vozíkov. Nie je potrebné to riešiť v rámci ponukovej ceny.

SO 710-13 Vonkajšie slaboprúdové rozvody:

Žiadame o určenie jednotlivých hrúbok vrstiev skladby vozovky I/18, v ktorej sa budú realizovať rozvody – tak ako hrúbky vrstiev existujúcej komunikácie (vo VV sú položky búranie uvedené v m², ale nikde nie je uvedená hrúbka), tak hrúbky vrstiev novej skladby (použitie recyklátu?):

57/ Otázka záujemcu:

Pol. č. 12 05090461 Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce - diamantové rezanie - betónového krytu, podkladu 2728,50m – aká má byť hrúbka betónového krytu?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hrúbka betónového krytu má byť 200 mm.

58/ Otázka záujemcu:

Pol. č. 14 05030162 Búracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - krytov - bitúmenových 203,850m² – aká má byť hrúbka krytu?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hrúbka krytu má byť 50 mm.

59/ Otázka záujemcu:

Pol. č. 18 05090104 Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce – recyklácia - betónových konštrukcií 238,697 t – recyklát sa použije na spätný zásyp? Ak áno, v akej hrúbke? Ak nie, žiadame doplniť do VV položky novej skladby (napr. kamenivo).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

60/ Otázka záujemcu:

Pol. č. 19 5090162 Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce – recyklácia - bitúmenových konštrukcií 79,909 t – recyklát sa použije na spätnú vrstvu? Ak áno, v akej hrúbke, vlastnosti asfaltovej vrstvy? Ak nie, žiadame doplniť do VV položky novej skladby (asfalty).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

61/ Otázka záujemcu:

Pol. č. 20 05090462 Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce - diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu 827,8m – akej hrúbky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hrúbka 200 mm.

62/ Otázka záujemcu:

Pol. č. 21 22010303 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - podkladné vrstvy bez spojiva - pre obnovu a údržbu – kamenivo drvené 203,850m² – akej hrúbky, frakcie?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hrúbka 100 mm, fr. 0-32.

63/ Otázka záujemcu:

Pol. č. 23 22030839 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí – pre obnovu a údržbu - kamenivo obalené asfaltom 203,850m² – akej hrúbky, aký asfalt?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hrúbka 200 mm, AC 16 P.

Súťažné podklady

64/ Otázka záujemcu:

Vo vysvetlení zo dňa 10.12.2018 je uvedený:

„6/ Otázka záujemcu:

Rozumieme tomu správne, že projekt v hodnote 2,3 mil. €, na ktorom má kľúčový pracovník - Hlavný stavbyvedúci preukázať účasť, nemusel byť realizovaný v posledných 5 rokoch, za ktoré má preukázať odbornú prax?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nie, projekt v hodnote 2,3 mil. musí byť realizovaný za posledných 5 rokov, za ktoré má preukázať prax.“

V zákone o verejnom obstarávaní sa uvádza podľa §34 ods. písm. b), že uchádzač preukazuje referencie za posledných päť rokov. Nejedná sa o kľúčových pracovníkov. V zákone nie je uvedené, žeby aj kľúčový pracovníci museli preukazovať prax za posledných päť rokov.

Kľúčový pracovníci nato, aby získali osvedčenie, potrebujú niekoľkoročnú prax. Pri odborníkoch platí čím viac rokov praxe, tým lepšie skúsenosti. Je nezmysel, aby obstarávateľ požadoval realizáciu projektu podľa zmluvných podmienok FIDIC od kľúčového pracovníka za posledných 5 rokov. Napríklad pri riaditeľovi stavby požadujete 10 rokov praxe, to znamená že referencia by mohla byť za posledných 10 rokov?

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu súťažných podkladov a to tak, že uzná kľúčovým pracovníkom stavbu min. vo výške 2,3 mil., ktorú realizovali aj viac ako 5 rokov dozadu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí pôvodná odpoveď - projekt v hodnote 2,3 mil. musí byť realizovaný za posledných 5 rokov, za ktoré má preukázať prax.

65/ Otázka záujemcu:

V nadväznosti na odpoveď vysvetlenia informácií zo dňa 10.12.2018 ohľadne otázky a odpovede č. 3 týkajúcej sa záväzného príslubu.

Chceme verejnému obstarávateľovi dať do pozornosti, že vystavenie predmetného záväzného príslubu nám ako uchádzačom vyvoláva zbytočné vysoké neštandardné náklady (v sume okolo 10.000 €) a to predstavuje pre uchádzačov neprimerané finančné zaťaženie. Podľa nás je to v rozpore s princípmi vo verejnom obstarávaní. Požadujeme o zrušenie možnosti záväzného na nezáväzný čím tiež verejnému obstarávateľovi preukážeme, že sme schopný plniť toto finančné krytie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Detto, odpoveď na otázku č. 40.

66/ Otázka záujemcu:

Pre stavebný objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže, časť Vzduchotechnika sme našli viaceré nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Výkaz výmer je neprehľadný, chýbajú položky, nesprávne sú uvedené kusy, uvedené sú len montáže (bez dodávok strojov a zariadení), pod jednou položkou sú uvedené viaceré stroje (aj keď každý stroj je iný typ s inými výkonmi) atď. Čo má uchádzač oceniť: výkaz výmer alebo projektovú dokumentáciu?

Žiadame Vás o vysvetlenie a opravu výkazu výmer / projektovej dokumentácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

67/ Otázka záujemcu:

Pre stavebný objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže, časť Vzduchotechnika sme nenašli výkonové technologické parametre pre jednotlivé stroje, ktoré boli naprojektované. Zo zadania nie je možné oceniť vhodné stroje.

Žiadame Vás o vysvetlenie a opravu výkazu výmer / projektovej dokumentácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

68/ Otázka záujemcu:

Pre stavebný objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže je potrebné oceniť dodávku a montáž zariadenie na výrobu soľanky. Nie je však presne špecifikovaná požadovaná doplnková výbava od verejného obstarávateľa. V rámci dopytovania od našich prípadných subdodávateľov nám bola ocenená aj doplnková výbava pre toto zariadenie a to: Podružné ovládanie čerpadla (plnenie sypača mimo zariadenia), Dovybavenie samostatným čerpadlom pre zásobnú nádrž vr. rozvodov a ovládania, Plniace rameno (pre staršie typy sypačov), Rozšírenie násypky, Digitálny ukazovateľ hustoty roztoku, Digitálny prietokomer vydaného množstva a Automatické nastavenie koncentrácie roztoku. Uchádzač nevie, či verejný obstarávateľ požaduje oceniť aj toto doplnkové vybavenie.

Žiadame Vás o vysvetlenie a opravu výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

69/ Otázka záujemcu:

V projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer nie sú pri niektorých objektoch elektrickej inštalácie uvedené dĺžky trás káblov. Pre presné ocenenie týchto trás by sme potrebovali zaslať projektovú dokumentáciu vo formáte dwg. (alt. dxf., dgn.), aby sme si mohli naprojektované dĺžky odmerať.

Žiadame vás o zaslanie projektu elektroinštalácie (710-2, 710-3, 710-5, 710-10~14 a 710-18) v digitálnej forme.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

V procese verejného obstarávania dokumentáciu poskytujeme len vo formáte pdf.

70/ Otázka záujemcu:

Pre stavebný objekt 710-08 Dažďová kanalizácia je potrebné oceniť pretláčanie popod železničnú trať. Podľa vyjadrenia našich potencionálnych subdodávateľov nie je možné pretlačiť PP potrubie v týchto geologických podmienkach, v takomto spáde s priemerom DN500 – PP potrubie je nevhodné. Ak projektant trvá na tomto návrhu, tak Vás žiadame doložiť technologický postup na realizáciu pretlaku. V opačnom prípade nám prosím zašlite zmenu technológie (postačuje zameniť PP potrubie za napr. oceľové potrubie) pretlaku.

Žiadame Vás o vysvetlenie a opravu výkazu výmer / projektovej dokumentácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

71/ Otázka záujemcu:

Pre stavebný objekt 710-08 Dažďová kanalizácia a 710-9 Splašková kanalizácia a nie sú zadefinované fyzikálno-mechanické vlastnosti potrubných materiálov. Z projektovej dokumentácie a výkazu výmer nevieme oceniť typ, ktorý verejný obstarávateľ požaduje dodať. Žiadame Vás o vysvetlenie a opravu výkazu výmer / projektovej dokumentácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Sú uvedené v príslušnej PD.

72/ Otázka záujemcu:

Pre vecný harmonogram nám nie sú zjavné pracovné dni kedy je možné vykonávať pracovnú činnosť na stavenisku. V zadaní je celková doba výstavby a míľniky uvádzané ako kalendárne dni. V programe Microsoft Project je nutné nastaviť pracovný čas a pokiaľ sa nastaví pracovná doba mimo dní pracovného pokoja a sviatkov, tak nastanú komplikácie pri dodržaní lehôt.

Žiadame Vás o vysvetlenie a presne stanovenie pracovnej doby (pracuje sa každý deň / nepracuje sa v čase dní pracovného pokoja a sviatkov).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nestanovuje pracovnú dobu.

73/ Otázka záujemcu:

Časť 3: Fakturačný harmonogram - harmonogram, ktorý musí byť vyhotovený podľa Vecného harmonogramu a Míľnikov a musí byť vyhotovený v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu verejného obstarávateľa uvedeného na stránke <http://www.ndsas.sk/>, ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S-krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka).

Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Dieľa (v mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v EUR.

Prosím o informáciu kde na stránke www.ndsas.sk nájdem požadovaný predpis na vypracovanie fakturačného harmonogramu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Fakturačný harmonogram nie je potrebné predložiť v zmysle dátového predpisu.

74/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-04 Silá na posypovú soľ – žiadame investora o upresnenie materiálu síl na posypovú soľ, je nesúlad medzi PD – výkres + technická správa hovorí o dreve, výkaz výmer hovorí o oceli.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

75/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže – žiadame investora o výkres strechy, čo sa týka oddielu 762- D+M viazaných konštrukcií krovu, alebo výpis prvkov reziva resp. kladačský výkres krovu. Ceny sú na bm, VV je m2. Jedná sa o 1223m2. Taktiež vo VV nie je v žiadnej položke OSB doska 25mm, čo je súčasť skladby S1 a S2. - Uvedené potrebujeme k SO-710-02 pol.č.66, 1223,14m2.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

76/ Otázka záujemcu:

Rozumieme tomu správne, že aj pri kľúčovom pracovníkovi - autorizovaný geodet verejný obstarávateľ v rámci preukazovania praxe účasťou na jednom projekte uzná pod pojmom "priemyselné stavby" realizáciu ČOV? (analogicky v zmysle odpovede na otázky č. 1 a č.2 vysvetlenia č.2).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uzná ČOV.

77/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-03 pol. č. 53 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - prístroje ovládacie, signalizačné a návestné - ovládače nepresvetlené - 5 ks - žiadame investora o vyjadrenie či je tejto položke správne nadefinované množstvo, keďže po výkresovej časti je počet len 1 ks.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

78/ Otázka záujemcu:

Žiadame investora o vyjadrenie, či môže uchádzač navrhnúť a naceniť iný typ zariadenia/výrobku (alternatívu) ako je stanovené v súťažných podkladoch.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platia súťažné podklady.

79/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 pol. č. 85 Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových - 28ks - množstvo 1 kpl - žiadame investora o bližšiu špecifikáciu položky 1 kpl - popis podrobnejší výkaz, prípadne výkresy.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

80/ Otázka záujemcu:

V technickej správe sa uvádza: „ Jednotlivé klapky z telefónnej ústredne budú vyvedené na KRONE pásiky a odtiaľ na patch panely v rozvádzači RACK1“. Vo výkaze sa tieto pásy nenachádzajú. Zároveň nie sú zakreslené v projekte(zrejme bude potrebné dopracovať).

Otázky: Kde budú umiestnené krone pásy ?

O akú telefónu ústredňu sa jedná ?

Bude telefónna ústredňa súčasťou dodávky ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Projekt nerieši telefónnu ústredňu ani LSA pásiky (KRONE). Vysvetľuje iba spôsob ako budú pripojené tel. klapky na patch panel (pol.č.163 vo výkaze) v rozvádzači RACK1.

81/ Otázka záujemcu:

V projekte „Osadenie prvkov v dátovom rozvádzači“ sa nachádza DZZ NVR, vo výkaze chýba.

Otázky: *Je súčasťou dodávky ?*

Ak áno, doplní obstarávateľ ich špecifikáciu ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nachádza sa vo výkaze CCTV (pol.č.18 vo výkaze).

82/ Otázka záujemcu:

V projekte sa nenachádzajú slaboprúdové rozvody pre kamerový systém.

Otázky: *Budú slaboprúdové rozvody pre kamerový systém súčasťou dodávky ?*

Ak áno, doplní obstarávateľ ich špecifikáciu a dopracuje projekt ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí projektová dokumentácia a výkaz výmer predložené do VO , ktorej súčasťou je aj objekt 710 14 Kamerový systém .

83/ Otázka záujemcu:

V projekte sa nachádza príprava pre dochádzkový terminál. V technickej správe a ani vo výkaze sa nič také nenachádza.

Otázka: *O akú konkrétne prípravu pre dochádzkový systém sa jedná ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Je to iba voľný vývod dátového kábla ukončeného na patch panele v RACK1 pre budúci doch. terminál (požiadavka investora).

84/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa nachádza „stohovateľný switch“ v projekte je uvedené „48 - portový switch 10/100/1000“.

Otázky: *O aký switch sa konkrétne jedná ?*

Doplní obstarávateľ jeho špecifikáciu ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

85/ Otázka záujemcu:

Zároveň je vo výkaze „oživenia prepínača a nastavenia IP adres“.

Otázka: *O aký rozsah konfigurácie switchu sa jedná ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

86/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa nachádza „osvetľovacia jednotka“.

Otázky: *O čo sa jedná ?*

Doplní obstarávateľ jej špecifikáciu ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

87/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa nachádza „ventilačná jednotka s termostatom“, bez špecifikácie.

Otázka: *Doplní obstarávateľ jej špecifikáciu ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

88/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa nachádza „konektor panelový“. Z predložených dokladov nie je jasné o čo sa jedná.

Otázky: *O čo sa jedná ?*

Doplní obstarávateľ jeho špecifikáciu ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

89/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa nachádza „záložný zdroj“.

Otázky: *O aký záložný zdroj sa jedná ?*

Doplní obstarávateľ jeho špecifikáciu (kapacita,...) ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

90/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa nachádza „rozvodný panel“, v projekte „5x230V modul“, bez špecifikácie.

Otázka: *Doplní obstarávateľ jeho špecifikáciu ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

91/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa nachádza „Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - zariadenia rádiokomunikačné - skúšky – merania 3 ks“.

Otázka: *O aké konkrétne skúšky a merania sa jedná ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

92/ Otázka záujemcu:

Požadujeme vysvetliť nasledujúce slaboprúdové položky z výkazu:

" ÚK "

" komunikačný kábel medzi vnútornou jednotkou a

vonkajšou kondenzačnou jednotkou " 17+5+5+5+5

Medzisúčet

" VZT "

" zar. č. 2 "

" komunikačný kábel medzi vnútornou podstropnou

jednotkou a vonkajšou kondenzačnou jednotkou " 22

" zar. č. 3 "

" káblovanie k ovládačom ventilátorov " 90

" zar. č. 5 "

" komunikačný kábel medzi vnútornou podstropnou

jednotkou a vonkajšou kondenzačnou jednotkou " 8

Tieto kabláže sa nenachádzajú v slaboprúdovom projekte a ani v technickej správe.

Otázka: *Sú uvedené kabláže predmetom ocenenia ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

93/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze k prvkom, ktoré budú inštalované do RACK skrine je zrejme potrebné doplniť inštalačnú sadu M5/ M6.

Otázka: *Doplní obstarávateľ do výkazu výmer inštalačnú sadu M5/ M6 ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Inštalačnú sadu M5/M6 zahrnie záujemca do ceny SO.

94/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa nenachádza žiaden inštalačný materiál.

Otázka: *Doplní obstarávateľ do výkazu výmer inštalačný materiál ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

95/ Otázka záujemcu:

V projekte sa nenachádza pripojenie k sieti (telefón, internet).

Otázka: *Akou formou to bude realizované pripojenie k sieti ?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

To projekt nerieši. Rieši iba dátové (aj telefónne) rozvody v objekte.

96/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze výmer sa uvádza „Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu tienené – oznamovacie 960 m“ v technickej správe sa uvádza kábel kategórie 6a:

Otázka: *O aký kábel sa konkrétne jedná ?*

Žiadame konkrétne špecifikovať: klasický, LSOH, s funkciou... ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

97/ Otázka záujemcu:

Vo výkaze sa uvádza: „Patch panel“, bez špecifikácie.

Otázky: *Uvažujeme správne, že sa jedná o voľný patch panel a keystoney ?*

Doplní obstarávateľ špecifikáciu „Patch panel“ ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

98/ Otázka záujemcu:

Vo ZVÄZKU 1 príloha b2A Harmonogram prác sa uvádza, cit.:

„Fakturačný harmonogram ako aj prípadný harmonogram fakturácie jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity sa zaväzuje vypracovať úspešný uchádzač a predložiť ho v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti pred podpisom zmluvy.“

Rozumieme tomu správne, že fakturačný harmonogram nie je súčasťou ponuky a bude predložený až úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti pred podpisom zmluvy?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, fakturačný harmonogram nie je súčasťou ponuky a bude predložený až úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti pred podpisom zmluvy.

99/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 127, kód položky **89020528 Kúrenársko-inštalačné práce – strojovne – čerpadlá - kondenzátne** žiadame určiť technické parametre čerpadla.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

100/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Položka č. 129, kód položky **89030290 Kúrenársko-inštalačné práce – rozvodné potrubia – z rúrok medených – tlaková skúška** má výmeru 60 m. Je táto výmera správna, keď dodávka a montáž medeného potrubia v položke č. 128 je 97 m?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

101/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Výkaz výmer neobsahuje položku pre tlakové skúšky potrubia ÚK z rúrok plasthliníkových – spoj zvarovaný vo výmere 431 m a potrubia ÚK z rúrok plasthliníkových – spoj lisovaný vo výmere 276 m. Bude položka doplnená do VV?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

102/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Položka č. 133, kód položky **89040101 Kúrenársko-inštalačné práce – armatúry – ventily** obsahuje ventily, šróbenia a termostatické hlavice pre vykurovacie telesá. Množstvá armatúr nie sú v súlade s množstvami radiátorov, napr. ventily sú v množstve 15+11 ks, regulačné šróbenia v mn. 28 ks a radiátorov je 27 ks, z toho 14 ks sú radiátory VK, pre ktoré chýbajú pripojenia. Bude položka č. 133 upravená podľa počtu radiátorov?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

103/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Čo je obsahom položky č. 136, kód položky **89070909 Kúrenársko-inštalačné práce – komplexné skúšky a zaregulovanie systému** v množstve 5 ks? Obsahuje táto položka aj tlakové skúšky 27 ks vykurovacích telies?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

104/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 167, kód položky **93010102 Montáž vzduchotechnických zariadení – ventilátory – axiálne – pretlakové** žiadame doplniť špecifikáciu a ak sú navrhnuté viaceré typy ventilátorov, tak aj jednotlivé množstvá.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

105/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 168, kód položky **93010203 Montáž vzduchotechnických zariadení – ventilátory – radiálne – transportné** žiadame doplniť špecifikáciu a ak sú navrhnuté viaceré typy ventilátorov, tak aj jednotlivé množstvá.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

106/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 169, kód položky **93010600 Montáž vzduchotechnických zariadení – ventilátory – diagonálny** žiadame doplniť špecifikáciu a ak sú navrhnuté viaceré typy ventilátorov, tak aj jednotlivé množstvá.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

107/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 170, kód položky **93020105 Montáž vzduchotechnických zariadení – odlučovače pevných častíc – suché – výfukové hlavice** žiadame doplniť špecifikáciu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

108/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 176, kód položky **93050200 Montáž vzduchotechnických zariadení – zariadenia na úpravu vzduchu – klimatizačné jednotky** žiadame doplniť špecifikáciu a ak sú navrhnuté viaceré typy jednotiek, tak aj jednotlivé množstvá.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

109/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 177, kód položky **93060100 Montáž vzduchotechnických zariadení – konzola pod vonkajšiu jednotku** žiadame doplniť špecifikáciu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

110/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 178, kód položky **93060301 Montáž vzduchotechnických zariadení – meranie a regulácia** žiadame doplniť špecifikáciu príp. množstvá.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

111/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

Pre položku č. 180, kód položky **93080101 Montáž vzduchotechnických zariadení – potrubie – kruhové - plastové** žiadame doplniť špecifikáciu a výmery. Množstvo 3 kpl. nie je možné oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

112/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-02 Prevádzková budova a garáže

V projektovej dokumentácii pre profesiu vzduchotechnika chýba zoznam zariadení s označením 1.1 - 6.1. Bude doplnený do projektovej dokumentácie?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí PD. V rámci objektu je požadované dodanie 6 zariadení s označením 01-06.

113/ Otázka záujemcu:

Objekt 710-06 Studňa - vo výkaze výmer chýba položka „betón dosky B 10 hr. 150 mm“ W obsahuje v časti Betonárske práce len debnenie a výstuž. Žiadame investora o doplnenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

114/ Otázka záujemcu:

Žiadame investora o vyjadrenie k naviac prácam - akým spôsobom ich má uchádzač uviesť do rozpočtu?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Prípadné naviac práce budú posudzované a riešené v zmysle ZoD (zmluvných podmienok FIDIC Červená kniha).

115/ Otázka záujemcu:

Objekt 000-00 Všeobecné položky -- pol. č. 2 - poplatky za skládky -- poprosíme investora o presnejšiu špecifikáciu položky, keďže skládky sú v jednotlivých objektoch a súčet sa nerovná tejto položke.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí aktualizovaný výkaz výmer.

Poznámka:

Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky vyplniť a predložiť cenovú časť v uzamknutom Exceli v zmysle tohto vysvetlenia informácii 3.

Zároveň verejný obstarávateľ upravuje lehoty, ktoré boli uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV nasledovne:

1/ v bode 20 Lehota na predkladanie ponuky

Nové znenie:

20.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **21.02.2019 o 13:00 hod.**

4/ v bode 22 Otváranie ponúk

Nové znenie:

22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **21.02.2019 o 13:00 hod.**

Zároveň verejný obstarávateľ upravuje podmienky účasti a lehoty, ktoré boli uvedené vo Výzve v predmetnom verejnom obstarávaní:

A) Vo Výzve v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Zmeny v bode III.1.3) sú uvedené na <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/9127>

B) Vo Výzve v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 21.02.2019 o 09:00 hod.

C) Vo Výzve v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 21.02.2019 o 13:00 hod.

Vyššie uvedené zmeny sú realizované aj formou uverejnenia Redakčnej opravy k Výzve a budú zároveň oznámené všetkým známym záujemcom.

S pozdravom

JUDr. Jana Jakabová
riaditeľka úseku podpory riadenia