

## ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične

Vysvetlenie 03.01.2022

### **Otázka zo 07.03.2022 12:51:48**

*V rámci elektroinštalácie uvažuje projektant s pretláčaním v chráničke pod komunikáciou. Žiadame o doplnenie uvedených prác a dodávok do výkazu výmer.*

### **Odpoveď:**

Vykonanie príslušných prác a dodávok súvisiacich s „pretláčkou“ popod komunikáciu v dĺžke cca 17m, ako je uvedené v technickej správe, je potrebné zahrnúť do celkovej ceny diela (v rámci položiek čiastkového VV SO 15 Prípojka elektro vrátane infotabúl).