



TYP : JESTVUJÚCI NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ
 KRYTIE : IP40, PO OTVORENÍ DVERÍ IP20,
 ROZMER :
 PRÍVOD : ZHORA
 VÝVODY : HORE

Siet': 3 / N / PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019
 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
 príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
 A2 - zabrány alebo kryty
 požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1
 - samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
 - doplnková ochrana - čl. 411.3.3
 požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):
 systém TN - čl. 411.4
 OCHRANNÉ OPATRENIA:
 - DVOJITÁ, ALEBO ZOSILENÁ, IZOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019
 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
 a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2
 OCHRANNÉ OPATRENIA:
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019
 - Prúdové chrániče: čl. 415.1

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
		CITYPROJEKT, s.r.o. Adamiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail: citlovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk			

±0,000=134,750 m.n.m.					
Autor:	Ing.arch. Pavol Čitlovický		Vypracoval:	Ing. Ján Jurčovič	Spolupráca:
Zodp. projektant:	Ing. Ján Jurčovič				
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adamiho 3, 841 05 Bratislava				
Objednávateľ:	DPB, a.s. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava				
Názov stavby:	DPB - montážne kanály - olejové hospodárstvo a rekonštrukcia spevnenej plochy pred vstupom				
Miesto:	Beltárska ulica, Bratislava, Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, parc.č. 3021/100				
Stavebný objekt:	SO 01 - Vozovňa Janíkov dvor				
Časť:	UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ 1-RS10 úprava				
Číslo výkresu:			Číslo supray:		
06					

