



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK KVAPIL Letná 431 Liberec 12, 460 01 tel. 602287810 e-mail: tk_projekt@volny.cz	
PETER BALOG		ING. ZDENĚK KVAPIL 		
INVESTOR: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.				
STAVBA: URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NsP ROŽŇAVA			ČASŤ : MEDICINÁLNE PLYNY	
			STUPEŇ DOKUMENT.: RP	
			FORMÁT: 4xA4	
MIESTO: NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01			DÁTUM : 04/2018	
OBSAH VÝKRESU: INSTALAČNÉ KOMPLEXY				SADA :
ČÍSLO VÝKR.: MP-03	MIERKA: -		Č. REVIZIE:	




LEGENDA:

1. Rychlospojka medicínálních plynů
2. Zásuvka elektro 230V
3. Otvor pro slaboproudé instalace KU68
4. Zdířka ochranného pospojení
5. Přímé osvětlení 1x11W
6. Tahový vypínač přímého osvětlení
7. Nepřímé osvětlení 1x58W
8. Noční osvětlení 1x5W
9. Medilišta nosnost max. 2kg

LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA pro 1 lůžko miestnosti 104, 125

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POČET LŮŽEK/ KUSŮ	VSTUP vlevo/vpravo L/P	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZDÍŘKY OCHRANNÉHO POSPOJ.	
		KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO	ABB	METRA
1/3	0/3	1	1	—	—	3/1	—	3/1	—	3x2	—
LAMPIČKA (samostat. přívod)	MEDILIŠTA 400mm 2x	TYČ NA MEDILIŠTU NOSIČ INFUZÍ	POLICE NA MEDILIŠTU	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	SPOJENÍ SESTRA PACIENT příprava	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ 11W Z RAMPY	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ 58W Z RAMPY	NOČNÍ OSVĚTLENÍ 5W OD DVEŘÍ	PLENTA		
—	ANO	—	—	1	1	ANO	ANO	ANO	—		



OTOČNÝ KOMPLEX STROPNÍ

ANESTEZIOLOGICKÝ

miestnosť 110

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POČET KUSŮ	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZÁSUVKA OCHRAN. POSPŮJ. ABB	LAMPIČKA (samostat. přívod)
	KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO		
1	2	2	–	–	–	–	8/2	2/1	5x2	–
POHON NÁSTROJŮ	ODTAH ANEST. SMĚSÍ	ODTAH POHONU NÁSTROJŮ	MEZIKUS	MEDILIŠTA	POLICE	ČEP SE SADOU RAMEN KOMPLETNÍ	TYČ	NOSIČ INFUZÍ	VĚŠÁK	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45
–	ANO	–	ANO	ANO	2	–	ANO	ANO	ANO	2