


Skríňa, rozvodnica	Samostane stojaca sústava dvoch skríň oceľoplechová,
Počet polí :	2
Delenie :	delený - 2x samostatné pole
Rozmery skríne :	viď pohľady (kótovanie v mm)
Krytie (zatv./otv.) :	IP 30/20
Trieda ochrany :	I
Mechanická odolnosť :	---
Materiál skríne / dverí :	plech / plech
Uzatváranie dverí :	zámok trojbodový
Farba skríne :	biela RAL 9016
Prívody / vývody :	zdola / nadol, aby sa eliminovala dĺžka káblov
Menovité napätie :	Un = 400 V AC
Menovitý prúd :	In = 40 A (DG), 40 A (UPS)
Menovitá frekvencia :	50 Hz
Skratová odolnosť :	10 kA
Prívodné vedenie :	do 10 mm <sup>2</sup>
Rozvodný systém :	3 / N / PE AC 400V 50Hz, TN-S 2/PE AC 230V 50Hz, IT 2 DC 24V, SELV
Skratové pomery :	Ik ≤ 10 kA, Ip ≤ 10 kA
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41	
411 - Samočinné odpojenie napájania	
Základná ochrana :	- základná izolácia živých častí - zábrany alebo kryty
Ochrana pri poruche :	- samočinné odpojenie napájania - doplnková ochrana prúdovým chráničom
Poznámka : pre elektro výzbroj rozvádzača je možné použiť iné zariadenia ako sú uvedené, ktoré spĺňajú predpísané parametre a charakteristiky, rozmer skríň je možné prispôsobiť konkrétne použitým zariadeniam s ohľadom na veľkosť miestností.	
Ventilátor vetrania osadiť v poli č.2	

#### OZNAČENIE ŠTÍTKOV NA DVERÁCH ROZVÁDZAČA



#### OZNAČOVANIE PRÍVODOV, NAPÁJANIA:

- DG ... Záložný prívod - prívod zo záložného zdroja (diesलगенератор) s prepínacím časom < 120 s
- UPS ... Záložný prívod - prívod zo záložného zdroja nepretržitého napájania (UPS) s prepínacím časom ≤ 0,5 s

#### POZNÁMKY:

B2ca ... Požiadavky na káble - Trieda reakcie na oheň: B2ca -s1, d1, a1

TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. arch. P. DZURCO	VYPRACOVAL : Ing. Ľubomír OROSI	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLÉŠ	<b>ETES</b> ODBOBNÁ ČINNOST V ELEKTROTECHNIKE B. Nemcovej 1, Vranov nad Topľou, 093 01 Ing. Marek PAČUTA +421 905 709375 pacuta@etes.sk Ing. Anton ILLÉŠ +421 905 186947 illes@etes.sk
INVESTOR : Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.			
MIESTO : NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01			
STAVBA : <b>URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NsP ROŽŇAVA</b>	STUPEŇ : DRS	SADA :	
	FORMÁT : 14x A4		
	DÁTUM : 04 / 2018		
ČASŤ : E03 - ELEKTROINŠTALÁCIA	ARCHÍVNE ČÍSLO : 18026RS-E204		
OBSAH : R+1.6Z - ROZVÁDZAČ ODDELENIA ZÁLOHOVANÝ		LIST : 1 / 14	ČÍSLO : E204

