




- Spoločná kábelová trasa
- Kábelbezholdgenový po pároch tieneny fóliou do interiéru pre Cat.6A STP 4x2AWG23, Cat.6A, 550MHz, LSOH, B2ca - s1, d1, a1
- Existujúci dátový rozvádzač, bod napojenia RSK1
- Dátový rozvádzač - v zmysle výkresu D202
- Rozvádzač prístupového systému
- Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tienenie, farba biela, IP20, vrátane rámčeka a montážneho príslušenstva, inštalácia do pristrojovej krabice
- Volný vývod pre napojenie kamery, ponechať rezervu 2m
- Volný vývod pre napojenie WIFI Access Point zakončený konektormi 1x RJ45, Cat.6A, STP, 8p8c, tieneny
- Komunikačná konzola na priame hovory s 4,3" farebným TFT displejom, napájanie PoE
- Audio video hlasu s jedným vkladacím tlačidlom volanie na jedno miesto so zabudovanou čítačkou kariet
- LAN komunikácia, výstup pre ovládanie zámku, napájanie PoE
- Elektrický zámok dverí, napájanie DC 24V
- Otváranie posuvných dverí - beznapájajúci kontakt prístupového systému
- Čítačka vstupných kariet, napájaná z modulu VD4 v rozvádzači RPS1

Všetky káble vŕstie v stropných podlahách, káble upevnŕ káblomypríchytkami (nosnú konštrukciu).
Káble vŕstie ku koncovým prvkom v ochranných rúrkach v drážkach pod omlietkou, rúrkou upevnŕ sádkovaním.
Káble a vodiče sú súčasťou Zoznamu káblu a koncových miest - v.č. D102.
Každý 2-portovej záusuvky vŕstie 2 káble STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 550MHz, LSOH, B2ca - s1, d1, a1
Káble vŕstie máto tras silnoprúdových káblu, súvŕ minimálne 300mm
Výšku osadenia dátových záusuviek dodržia podľa výšku osadenia silnoprúdových záusuviek
V.č. ... stredná dátová osadenia zariadenia prip. vyvedenia kábla

01 - A, B

Označenie portálu zásuvky (A, resp. B)

Označenie obvodu, poradové číslo

TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. arch. P. DZURCO		VYPRACOVÁV.: Ing. Ľubomír OROSI		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Anton ILÉŠ			
INVESTOR: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.		ODBOJKA ČINNOST V ELEKTROTECHNICE B. Nemcovce 1, Vranov nad Topľou, 093 01 Ing. Marek PAČUTA Ing. Anton ILÉŠ +421 905 109375 +421 905 109947 pacuta@etes.sk illes@etes.sk					
Miesto: NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01		STAVBA: URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NSP ROŽŇAVA		STUPEŇ: DRS		SADA:	
				FORMÁT: 6 x A4			
				DÁTUM: 04 / 2018			
ČASŤ: E04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY				ARCHÍVNE ČÍSLO:		18026RS-D201	
OBSAH: PÓDORYS 1. NP - DÁTOVÉ ROZVODY		MIERKA: 1:100		LIST: 1 / 1		ČÍSLO: D201	