















LEGENDA ZNAČENIA



-  OPTICKÝ DYMOVÝ HLÁSIČ
 MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
 TERMODIFERENCIÁLNY HLÁSIČ
 TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ INTERIÉROVY
 POŽIARNA ÚSTREDŇA
 SIRENA S MAJÁKOM
 12R
 ESSERBUS KOPPLER 12 RELÉ
 4VST/2VYST
 ESSERBUS KOPPLER 4 VSTUPY / 2 VYSTUPY


 PK1 KONTAKT PRE UZAVRETIE POŽIARNEJ KLAPKY VZDUCHOTECHNIKY (VZT)


 PU3 KONTAKT PRE POŽIARNY UZAVER

KÁBLOVÉ ROZVODY


-  Vnútorne rozvodné vedenie káblom JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1
 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiarí triedy funkčnej odolnosti PS30

 Vnútorne rozvodné vedenie káblom N2XH-J 3x1,5 s funkčnou odolnosťou pri požiarí 30min
 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiarí triedy funkčnej odolnosti PS30


 Stúpačka káblových rozvodov smerom hore

 Stúpačka káblových rozvodov smerom dole

OZNAČENIE HLÁSIČOV

 ZZ/QQ – skupina hlásičov do ktorej je hlásič priradený / poradové číslo hlásiča v skupine



 Duklianska 7 MICHALOVCE 071 01 ČÍSLO PARE:	NAVRHOL:	OLEARNIK	PROJEKTANT:	ING. DŽUBÁK	
	VYPRACOVAL:	OLEARNIK			
	KRESLIL:	OLEARNIK			
	STAVBA:	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby NsP v Rožňave		MIESTO STAVBY: NsP sv. Barbory Rožňava Špitálska 1, 048 01 Rožňava	
	INVESTOR:	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.		FORMÁT: 1 x A4	STUPEŇ: DSP
	OBJEKT:			DIEL: EPS – ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	
	NÁZOV:	VYSVETLIVKY EPS		MIERKA: -	P.č.: 04