


LEGENDA MIESTNOSTÍ

1. NP			
Č.M.	Názov miestnosti	Plocha (m²)	OSVETLENIE: STN EN 12464-1 lx / UGR / Ra (CRI)
	CHODBA	17,71	150 / 25 / 80
	KANCELÁRIA	20,95	400 / 19 / 80
	SKÚŠ. KABÍNA	3,3	200 / 25 / 80
	SKÚŠ. KABÍNA	3,1	200 / 25 / 80
	SKLAD	-	JESTVUJÚCE
	RAMPA	37,0	30 / 25 / 80
	CHODBA JESTVUJÚCA	-	JESTVUJÚCE
	VONK. PRIESTOR		

LEGENDA:

- 1- pólový vypínač 10A, 250V
- sériový prepínač 10A, 250V
- striedavý prepínač 10A, 250V
- súmrakový spínač 10A, 250V, IP54 s nočným útlmom
- dvozásuvka 10/16A, 250V
- zásuvka 10/16A, 250V do vlhka rozvodnica
- MEB PŘIPOJNICA HLAVNÉHO POSPÁJANIA
- EL1 LED svietidlo stropné 30W, 230V, IP20, 4000K
- EL2 žiarivkové svietidlo stropné 15W, 230V, IP44, 4000K
- EL3 žiarivkové svietidlo nástenné 15W, 230V, IP54, 4000K

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail: citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk					
Autori:		Ing. arch. Pavol Citovický		Vypracoval:		Kontroloval:	
				Ing. Ján Jurčovič			
Zodp. projektant:		Ing. Ján Jurčovič					
Projektant:		CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava				Mierka:	
Investor:		REDING s. r. o. ,Legionárska 10, 811 07 Bratislava				Obec:	
Názov stavby:		DPB – PREZLIEKACIE KABÍNKY OBJEKT SKLADU OBLEČENIA, JURAJOV DVOR				Okres:	
Miesto:		Jurajov dvor, Nové mesto, Bratislava III				Dátum:	
Stavebný objekt:		SO 101				Stupeň:	
Časť:		UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				RP	
Názov výkresu:		PôDORYSNÁ SCHÉMA 1.NP				4xA4	
						Číslo výkresu:	
						03	