


Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-S

2 DC 500-8000V

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče



Legenda :

- Káblové vedenie
- EP3 svorka ekvipot. vyrovnania
- ☒ Menič/striedač HUAWAI SUN 2000
- ☐ RFTVE
- ☒ RH

Použitie el. zariadenie máže byť navrhované hŕm techniky zhodným ekvivalentom



HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ :
MMA, s.r.o. - Ing. M. Škodková	Ing. Lubomír Gečík	doc. Ing. P. Dragoša, PhD.	PSP+Tender
PROFESIA :	ELEKTROINŠTALÁCIA		FORMAT : 2 A4
MIESTO STAVBY :	k.ú. Sverepec, č.súp. 240, parc. číslo: KN-C 654/11		MIERKA : 1:100
INVESTOR :	Obec Sverepec, Obecný úrad Z15, 01701 Fovadzská Bystica		ZÁK. č. :
AKCIA :	SVEREPEC - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU		
	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KN-C 654/11, k.ú. SVEREPEC, č. súp. 240		
OBSAH :	FTVE - 1.NP		Č.výk.: 10