


Použité el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230 V/TN-C-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podla STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče



HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ :
Ing. M. Škrabková	Ing. Lubomír Gecík	Ing. Tibor Beťko	DÁTUM : 07. 2021
MIESTO STAVBY :	INVESTOR :	FORMÁT :	
: KN-C 654/11, k.ú. SVEREPEC, č. súp. 240		MIERKA :	-
INVESTOR :	OBEC SVEREPEC, OBECNÝ ÚRAD 215, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA	ZÁK. č. :	44421
STAVBA :	STAVBA :		
	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY		
	SVEREPEC – ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU		
OBSAH :	Obsah schéma ochranného pospájania		Č.VÝK.:
			1