


Rozvodná sústava: 3 NPE, AC, 50 Hz, 230/400 V/TN-S

2 DC 500–8000V

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podla STN 33 2000–4–41
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
čl. 415.1: Doplňková ochrana: prúdové chrániče



Pozrite sa zaradenie miestly byť nahradené hým techniky zhodujúcej elektrifikáciu



HLAV. ING. PROJ. : ZODPOV. PROJ. : VYPRACOVATEL : STUPEŇ : PSP-Tender	
MhM, s.r.o. – Ing. M. Škrabková	Ing. Lubomír Gečík
PROFESIA:	ELEKTROINŠTALÁCIA
MIESTO STAVBY: k.ú. Sverepec, č.š. 240, parc. číslo: KN-C 654/11	
INVESTOR :	Obec Sverepec, Obecný úrad 215, 01701 Považská Bystrica
AKCIA :	SVEREPEC – ZAKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KN-C 654/11, k.ú. SVEREPEC, č. š. 240	
OBSAH :	FTE – Sriegel
C. VÝVK.:	9