



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-S
2 DC 500-800V

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá
podľa STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chráničky

Použitie el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom



HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : PSP+Tender
Ing. Ján Laššák	Ing. Lubomír Cecík	doc. Ing. P.Drgoňa, PhD.	DÁTUM : 07. 2021
PROFESIA:	ELEKTROINŠTALÁCIA		FORMÁT : A4
MIESTO STAVBY:	k.ú. Kremnica, parc. číslo: C-KN 168/1		MIERKA :
INVESTOR :	Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701, Kremnica		ZÁK. č. :
STAVBA :	Budova Technických služieb v meste Kremnica		
OBJEKT :	SO 01–Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb		
OBSAH :	FTVE – pripojenie striedača ku RFTVE, prepojenie RH a R-UK		Č.výk.: 5