



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Menovité napätie	500V
Menovitá frekvencia	50Hz
Menovitý prúd	32A
Skratová odolnosť	10kA
Stupeň krytia	IP44/20
Sposob upevnenia	osadiť do piliera
Prívodné vedenie	16mm2
Uzáver dverí	podľa STN 35 9754

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER: 2380/A/S, A/2-3 POD KALVÁRIOU 2373,955/01 TOPOĽČANY e-mail - elektroprojekt@gmail.com telefón 0933 940303	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ		
INVESTOR	OBEC VEĽKE RÍPNĽANY			
Miesto stavby	BEHYNCE, č.parcely 61/2, s.č.35			
Časť	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	04/2019
JASLE V OBCI VEĽKE RÍPNĽANY			FORMÁT	2 X A4
			STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ MERANIA RE			ČÍSLO VÝKRESU	E4

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA.KOPIROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ