



LEGENDA ARMATÚR:

- ČERPADLO
- GULOVÝ KOHÚT
- FILTER
- SPÄTNÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
- POISTNÝ ROHOVÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
- GULOVÝ KOHÚT VYPÚŠŤACÍ
- TEPLOMER PODLA ROZSAHU
- TLAKOMER PODLA ROZSAHU

LEGENDA ZARIADENÍ:

- 1 - PLYNOVÝ KOTOL KONDENZAČNÝ HOVAL (napr. TopGas comfort), Q=2,0-12,0 kW, ZP= 1,15 m3/hod.
- 2 - PODSTAVNÝ OHRIEVAČ VIESMANN VitoCell 100-W CWG150, V=150 L
- 3 - EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ V=18 L - 3 bar
- 4 - KOTLOVÉ ČERPADLO 230 V, S FREKVENČNÝM MENIČOM
- 5 - DOPŇOVACIE A ZMÄČŔOVACIE ZARIADENIE (napr. HONEYWELL NK300SE-S0-1/2A)
- 6 - FILTER S RUČNÝM PREPLACHOM DN20
- AF-120 - VONKAJŠIA SONTA PRE EKVIETERICKÚ REGULÁCIU KOTLA

LEGENDA POTRUBÍ :

- VYKUROVACIE POTRUBIE
- POTRUBIE STUDENEJ VODY
- EXPANZNÉ POTRUBIE
- POTRUBIE TEPLEJ VODY

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div><div><div>☆☆☆ em.ve® s.r.o.</div><div>projekty TZB a oceňovanie stavebných prác</div></div></div>
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	

Autor projektu	Ing. Oliver Golis		
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis		
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrnova č. 2, 812 72 Bratislava		
Katastrálne územie	Parcela		
Miesto	Obvodné oddelenie PZ Pribovce Pribovce 80		
Názov	Príbovce Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		
Obsah	Schéma zapojenia zdroja tepla - príprava TUV		
Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk			
Stupeň		PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
Profesia		ZDRAVOTECHNIKA	
Dátum		12/2017	
Č. zák.		52/MV/2017	
Formát		2xA4	Mierka
Profesia		Číslo výkresu	
ZT		E1.1SO-01.3.03	