



MINISTERSTVO  
VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia personálnych a sociálnych činností  
a osobný úrad  
odbor zdravotníctva

ODDELENIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
pracovisko Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica

Ministerstvo vnútra SR  
Centrum podpory Žilina  
Kuzmányho 26  
012 23 Žilina

Váš list číslo/zo dňa  
CPZA-ON-2018/004887-010  
/01. 02. 2018

Naše číslo  
SPOU-OZI-2018/001758-002

Vybavuje/linka  
Dr. Koprivová 860/6092

Banská Bystrica  
22. 02. 2018

Vec

Akcia „Príbovce, OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ – vyjadrenie k PD

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina, písomným podaním zaevidovaným dňa 5. februára 2018 požiadalo Oddelenie verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra SR pracovisko Banská Bystrica (ďalej len OVZ OZ SPŠČaOÚ MV SR) o vyjadrenie k projektovej dokumentácii investičnej stavebnej akcie „Príbovce, OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“, Príbovce č. 80, 038 42 Príbovce (ďalej len PD).

Dôvodom stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti budovy, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu.

Objekt sa nachádza v katastri obce Príbovce okres Martin na parcele č. 54/1 a v súčasnosti je využívaný ako obvodné oddelenie Policajného zboru. Jedná sa o objekt jednopodlažný nepodpivničený, v hlavnej časti zastrešený valbovou strechou a v časti priestorov navrhovaných pre imobilné osoby plochou strechou, v obidvoch častiach zastrešený plechovou krytinou a nosný systém má budovaný z pálených tehál. Výplne otvorov tvoria plastové okná a dvere s výplňou dvojsklom.

Navrhované úpravy PD riešia:

- odstránenie vlhkosti obvodového muriva – zhotovenie novej vyrovnávajúcej omietky, nových izolačných vrstiev, odkvapového chodníka s dilatáciami spár, prečistenie a oprava jestvujúcej dažďovej kanalizácie;
- zateplenie obvodových stien a výmenu okenných a dverných výplní obvodových konštrukcií – osadia sa na vonkajšiu hranu muriva nové plastové okná s izolačným trojsklom, v sprche s nepriehľadnou sklenenou výplňou, vrátane doplnkov – horizontálne interiérové žalúzie a sieťky proti hmyzu, vonkajšie (z pozinkovaného oceleového plechu)

a vnútorné parapety (plastové, v zariadeniach osobnej hygieny keramické), obvodové múry sa zateplia v soklovej časti polystyrénom a zvyšná časť minerálno – vláknitou izoláciou, vstupné dvere do m. č. 1.02 a 1.16 majú hliníkový rám s izolačným trojsklom, všetky okná a dvere sú chránené z exteriéru oceľovou mrežou;

- v zádverí vybudovanie nového schodiska, osadenie škrabáka na topánky a nového nerezového trubkového zábradlia, podlaha sa zaizoluje proti stekajúcej vode a osadí sa nová protišmyková keramická dlažba s farebným odlíšením prvého a posledného stupňa schodiska, zateplí sa jestvujúci stĺp;
- zhotovenie miestnosti kontaktu a WC pre imobilné osoby – osadia sa nové vstupné dvere, nové okno, v celej miestnosti nová hrubá cementová omietka, v m. č. 1.14. sa vybuduje WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – vymení sa okno, zhotoví sa keramický obklad a dlažba, osadia sa zariadenie predmety, v m. č. 1.15. sklad sa vymení sklobetón;
- výmenu strešného plášťa – osadenie nových izolačných vrstiev, celoplošného doskového záklopu, oplechovanie odkvapovej hrany a inštaláciu novej plechovej krytiny s lakoplastovou úpravou s ukotvením snehových zábran; pri plochej streche budú ponechané jestvujúce vrstvy s následným zateplením strešného plášťa minerálno – vláknitou izoláciou na ploché strechy;
- stavebné práce - v m. č. 1.10 osadenie nových dverí (prechod do sprchy a kotolne), v m. č. 1.10, č. 1.11, č. 1.12, č. 1.13 zhotovenie novej protišmykovej keramickej dlažby a keramického obkladu do výšky 2, 1 m, v m. č. 1.04, č. 1.05, č. 1.06, č. 1.07, č. 1.08, v m. č. 1.09 zabudovanie lokálnych rekuperačných jednotiek, zhotovenie nových spevnených plôch, posunutie oplatenia na J strane o 18 cm;
- elektroinštaláciu, ktorá bude vybudovaná v celom rozsahu nová, PD rieši nové elektrické svetelné, zásuvkové a technologické rozvody, osvetlenie priestorov LED svetidlami, nový hlavný istiaci rozvádzač R1- istenie, spínanie a ovládanie jednotlivých osvetľovacích sústav, typy a krytie svetidiel, spínačov, zásuviek, rozvodných krábíc a ostatných elektroinštalovaných prístrojov a zariadení a napájanie zariadení VZT, zvonček pre imobilných;
- novú bleskozvodnú sústavu – zberacia sústava hrebeňová doplnená tyčovým zberačom na existujúcom anténnom stožiarí a novým pomocným zberačom na komíne, zberacie vedenie tvorené novými zvodmi, zemniaca sústava ostane pôvodná;
- plynoinštaláciu – prekládku plynového potrubia v kotolni, vybudovanie nových vnútorných rozvodov, osadenie nového závesného plynového kondenzačného kotla VIESSMANN-VITODENS 300-W, odvod spalín a nasávanie vzduchu pre spaľovanie bude nútené prevedené koaxiálnym potrubím vyvedeným cez komínovú šachtu nad úroveň strechy;
- napojenie všetkých zariadení predmetov na nové rozvody pitnej vody z jestvujúcej prípojky vody a TÚV od navrhovaného ohrievača vody pod kotlom, odkanalizovanie všetkých zariadení predmetov bude kompletne novo vybudované v priečkach a podlahách a splašková voda odvedená do verejnej kanalizácie cez revíznú šachtu;
- vykurovanie - energetickú efektívnosť v oblasti zásobovania teplom a prípravy TÚV vybudovaním novej kotolne, inštaláciou nového kotla s diaľkovým ovládaním regulácie, zásobníka TÚV s objemom 150 l, uzavretým expanzným systémom, čerpadlovou technikou zabudovanou v zdroji tepla, regulačnými a uzatváracími armatúrami na doskových vykurovacích telesách a úpravou surovej vody pre dopĺňanie systému ÚK aj pre zásobovanie pre ohrev TÚV.

Služobné a pracovné činnosti sú v súčasnosti na OO PZ Príbovce vykonávané 19 zamestnancami (18 príslušníkov PZ z toho 1 žena a 1 zamestnankyňa VS).

K danej problematike dávam nasledovné

#### vyjadrenie :

1. Vzhľadom na to, že podľa PD sa jedná o modernizáciu a rekonštrukciu objektu je potrebné dodržať požiadavky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Podľa § 6 citovaného nariadenia vlády, zmeny na pracovisku vykonané po 1. júli 2006 musia vyhovovať požiadavkám pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku uvedeným v prílohe č. 1.
2. Záchodová kabína pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí byť vybudovaná v súlade s požiadavkami prílohy k vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Z dôvodu užívania objektu verejnosťou odporúčam novobudované WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vyčleniť aj na užívanie stránkami – ženami aj mužmi. Zároveň je potrebné dodržať požiadavky bodu 18. prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a vychádzať z počtu zamestnancov, pre ktoré je budované zázemie, pretože konkrétne údaje (počty zamestnancov) sú ukazovateľom pre počet záchodových mís na podlaží.
4. Zabezpečiť vetranie vnútorných priestorov objektu (chodby, schodiská, sklady, zariadenia osobnej hygieny) v súlade s požiadavkami uvedenými v Tabuľke č. 4 prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov, kde sa požaduje pre priestor zariadení osobnej hygieny, miestností pre upratovačky, sklady výmena vzduchu 10-krát za hodinu. V prípade umiestnenia vetracích otvorov vo výške, zabezpečiť vybavenie okna pákovým mechanizmom ovládaným z podlahy miestnosti (podesty). Podľa súčasnej legislatívy sa dvere nepovažujú za otvory na prívod vzduchu prirodzeným vetraním (§ 3 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.).
5. Zabezpečiť vybudovanie oddychovej miestnosti (kuchynky) resp. priestoru pre príslušníkov PZ v súlade s požiadavkou § 9 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 83/20013 Z. z. a bodom 16. prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z., vybavenej kuchynským drezom s výtokom teplej a studenej vody, varičom na zohrievanie jedál a nápojov, chladničkou, stolom, stoličkami s operadlami, košom na odpad umývateľným a uzatvárateľným, s denným osvetlením (okno opatrit' sieťkou proti hmyzu).
6. Zabezpečiť vybudovanie miestnosti na upratovanie v súlade s požiadavkami bodu 20. prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z. Podľa údajov uvádzaných v PD sa v priestoroch OO PZ nikde nepopisuje miestnosť na upratovanie, ale na výkrese č. 6 časť Architektúra je v predsieni WC zakreslená výlevka a v zozname zariadení predmetov v Súhrnnej technickej správe na str. 15 je uvádzaná výlevka štandard. V prípade, že daný priestor bude slúžiť aj na tento účel, je potrebné zohľadniť ďalšie požiadavky legislatívy.
7. Odporúčam dobudovať nútené vetranie – ventilátor na doplnenie výmeny vzduchu v sprche – kotolni. PD neudáva bližšie informácie o vetraní (počet výmen vzduchu)

v novozriadennom priestore umiestnenia plynového kotla spoločne so zariadeniami osobnej hygieny – sprchami zamestnancov, pričom okno tejto miestnosti bude zmenšené a možno predpokladať, že nebude stále otvorené z dôvodu aj iného účelu využitia priestoru - sprchovania.

8. Z dôvodu zásahu do vodovodných rozvodov počas rekonštrukcie, z hľadiska ochrany verejného zdravia overiť kvalitu pitnej vody laboratórnymi analýzami a výsledky rozboru predložiť pri kolaudačnom konaní Oddeleniu verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR pracovisko Banská Bystrica.

**Príloha**

PD - Zväzok č. 2

**MINISTERSTVO VNÚTRA SR**  
**oddelenie verejného zdravotníctva**  
**vysunuté pracovisko**  
**Okružná č. 19**  
**974 04 Banská Bystrica**

-1-



**mjr. MUDr. Agnesa Koprivová**  
**regionálny hygienik MV SR**