

PORAD ČÍSLO	OBSAH, ZVÁZKU	ZMENY		
	NAZOV	a	b	c
1	TITULNÝ LIST			
2-4	ROZVÁDZAČ RK: JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA			

POZNÁMKA:

1.) ROZVÁDZAČ RK - Skriňa 72 modulova, IP40/20

### Rozvodná sieť, ochrana

3+N+PE ~ 50Hz 400/230V, TN-S

1+N+PE~50Hz 230V/TN-S

### Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)

- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

### Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

### Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

### ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: ROZVADZAC 72MODULOVÝ, ZAPUSTENNÝ

ROZMERY: šxvxh

KRYTIE: IP40/20

PRÚD: In=100A

Ik" <6kA

Ip <11,8kA

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: ZDOLA

HLAVNÝ PROJEKTANT: ING. Peter Kopper		
PROJEKTANT: ING. Martin Topor		
INVESTOR: Obec Vítkovce		DÁTUM: 07.2017
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	DRUH PROJEKTU	FORMAT: 4xA4
Komunitné centrum Jakubany	PRE REALIZACIU STAVBY	ČÍSLO ZAKAZKY
č.parcely 1202, 1203, 1204 Kn.ú. Jakubany		39/2017
NÁZOV VÝKRESU: Rozvádzač	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
RH- Rozvádzač 1.NP	-:-:-	4





