



• •
Všetci záujemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2022/003417-005

Vybavuje

Ing. Roman Novosad

Bratislava

05.04.2022

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky Nitra KR PZ – Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu, uverejnené vo vestníku ÚVO č 7/02022 z 16.03.2022 pod číslom 16577– MSP a EÚ 2022/S 052-134272 z 15.3.2022, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Vo VV, v časti SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie, bleskozvod v položke č. 34 chýba popis k položke.

Odpoveď na otázku č.1:

Popis položky je nasledovný „Zemniaca pásovina“

Otázka č. 2:

Vo VV, v časti SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie, bleskozvod položka č.9 (ovládač otáčok) a položka č.8 (snímač kvality vzduchu). Tieto položky sa štandardne montujú k vetracím zariadeniam, no vetracie zariadenia v projekte nie je uvedené. Prosíme o vysvetlenie, k čomu sú predmetné položky určené.

Odpoveď na otázku č.2

Uvedené položky uchádzači nebudú oceňovať, t. j. uvedené položky budú **ocenené nulou**.

Otázka č.3:

Výmena svetiel je možná len v prípade, ak sú v objekte montované medené káble, ak je elektroinštalácia vyhotovená z hliníkových káblov, výmena svetiel nebude možná, nakoľko nebude možné vyhotoviť revíziu. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie skutkového stavu, či je existujúca elektroinštalácia vyhotovená z nedenných alebo hliníkových káblov.

Odpoveď na otázku č.3:

Existujúca elektroinštalácia je z medených káblov.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR

