



č. SE-VO2-2022/003417-014

Rozhodnutie o zrušení postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým subjektom, že postup zadávania zákazky s názvom

„Nitra KR PZ – Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

uverejnené v úradnom vestníku EÚ č. 2022/S 052-134272 zo dňa 15.3.2022 a vo Vestníku ÚVO č. 070/2022 pod číslom 16577 - MSP zo dňa 16.03.2022- MSP (ďalej len „verejné obstarávanie“),

týmto **ruší.**

Odôvodnenie:

Podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov účinných v čase vyhlásenia predmetného verejného obstarávania (ďalej len „ZVO“) cit.:

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.“

Pri vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zistil rozpor v projektovej dokumentácii, ktorý má zásadný vplyv na vyhodnotenie ponúk. Vo výkaze výmer, ktorý uchádzači ocenili, je chybné uvedené zasklenie všetkých okien drôtosklom (Objekt: SO 01.1.3 Administratívna budova - Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie pol. 29 až 40), čo je v rozpore s projektom. Drôtosklo malo byť ocenené iba v položke č.29 „Okno plastové 6-komorové s izolačným trojsklom, vonk. drôtosklo rozmeru 890/850...“ v množstve 10 ks. Ostatné okná mali byť plastové 6-komorové s izolačným trojsklom pri zasklení 4-16-4-16-4. Uchádzači ocenili výkaz výmer, tak ako bol poskytnutý verejným obstarávateľom, z čoho vyplýva že ocenili všetky okná s vonkajším drôtosklom. Z technického hľadiska osadenie okien s drôtosklom na celej budove je nevhodné a neboli by ani dodržané požadované tepelno-izolačné vlastnosti stanovené v projektovej dokumentácii.

Na základe uvedeného a z dôvodu dodržania princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods.2 ZVO a to princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť verejné obstarávanie podľa § 57 ods. 2 ZVO.

V súlade s § 57 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky plánuje opakovane vyhlásiť verejné obstarávanie postupom verejnej súťaže.

V Bratislave 21.11.2022

.....
Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR