

Od: Marek Kanas <Marek.Kanas@minv.sk>
Odoslané: 10. februára 2020 10:42
Komu: jozef.petrik@projekcny-atelier.sk; Vladislav Mihal'
Predmet: OO PZ Stary smokovec - ochrana objektov KR PZ PO

zdravim,

k akcii modernizacia a rekonstrukcia budovy OO PZ Vysoke Tatry - Stary Smokovec

Za odbor ochrany objektov KR PZ PO pozadujeme zapracovat do projektu a realizovat :

- instalacia 3-vodicoveho vedenia k ustredni EZS, ktora je umiestnena v miestnosti stalej sluzby c.m. 1.24 /1.NP/ , napravo od vonkajsieho okna vo vyske cca 1,75m
 - prierez vodicov 2,5mm , samostatny kabel od najblizsieho rozvadzaca.
 - v rozvadzaci samostatny istic B 10A /oznaceny ako EZS/
 - pri ustredni EZS volny vyvod z mura , pripadne instalacna krabicka.
 - pri realizacia el. vedenia nas oslovit, aby sme presne ukazali vyvod kabelaze /vo vnutri krabice k EZS/
- upresnenia : Marek Kanaš /0904 253 180/
OOO KR PZ Presov

s pozdravom Kanaš