

Skladba strechy v sonde č.1:

Vrstva doplnená v roku 2008

Pôvodná vrstva z roku 1987

+4,170

- hydroizolačná vrstva na báze PVC fólie
- sklenená geotextília
- drevený rošt s výplňou polystyrénu ESP
- 2 x asfaltový pás
- asfaltový pásy s vložkou z kovovej fólie
- cementový poter
- struska
- stropný panel Spiroll
- omietka

hr.= 60mm

hr.= 2 x 4mm

hr. = 8mm

hr. = 50mm

hr. = 187mm

hr. = 300mm

hr. = 30mm

1300


310

Vetracia mriežka

Fotografie pri realizácii sondy č.1:



Bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka je zakázané používať, kopírovať, alebo inak rozmnožovať projektovú dokumentáciu. Konanie porušujúce niektoré z ustanovení Autorského zákona môže mať trestnoprávne dôsledky. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta © - vlastníkom autorských práv je zodpovedný projektant

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	ZHOTOVITEĽ PROJEKTU		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		navrhovanieSTAVIEB	
	Monika Hollá, Ing. Karol Hollý		Ing. Karol Hollý ©		Bernolákova č.4, Senec 	
					<a href="http://www.navrhovaniestavieb.sk">www.navrhovaniestavieb.sk</a>	
					<a href="mailto:navrhovanie@stavieb.sk">navrhovanie@stavieb.sk</a>	
					+421 903 354 891	
	INVESTOR:	Obec Kvetoslavov, Obecný úrad Kvetoslavov, 930 41 Kvetoslavov 258				
	Rez Sonda č.1				FORMÁT	A4
					DÁTUM	01/2018
				KÓTOVANIE	mm	
Modernizácia obecného úradu				MIERKA	Č. VÝKRESU	
				1:20		
					002	