



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO-2022/003031-006

Vybavuje/linka
Kytošová/444 35

Bratislava
23. 05. 2022

Vec

Nákup univerzálnych syntetických penidiel

- vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 5

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie súťažných podkladov pre predmet zákazky „**Nákup univerzálnych syntetických penidiel – časť 1 Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny**“ v rámci zadávania nadlimitnej zákazky, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 062-162537 zo dňa 29.03.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 80/2022 dňa 30.03.2022 pod zn. 17929-MST, uskutočňovanej s využitím elektronického systému JOSEPHINE.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky pre časť 1 - Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny požaduje v bode 24) "počas rozpadu ťažkej peny musí byť > 15 minút", v bode 25) "počas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút" a v bode 26) "počas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút".

Mohol by verejný obstarávateľ objasniť, prečo požaduje tieto konkrétne hodnoty polčasu rozpadu peny? Norma EN 1568 nehovorí o tom, aký konkrétny polčas rozpadu má mať penidlo a taktiež samotný polčas rozpadu peny neurčuje v žiadnom zmysle kvalitu penidla, nejedná sa o fail - pass test. Samotnú kvalitu penidla určuje verejný obstarávateľ v bode 21) "trieda hasiacej schopnosti podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť minimálne: III" a v bode 22) "úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť minimálne: C", čím sa jednoznačne preukáže, že ponúkaný produkt spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa pre účely syntetického univerzálneho penidla na nepolárne kvapaliny. Norma EN 1568 taktiež neurčuje, za akých podmienok sa má polčas rozpadu peny testovať a po overení tejto informácie a zo skúseností nášho výrobcu je zrejmé, že výsledky polčasu rozpadu peny sú značne ovplyvnené fyzikálnymi vplyvmi ako sú okolitá vlhkosť vzduchu, teplota vzduchu, tlak vzduchu a najmä voda, v ktorej je koncentrát penidla pripravovaný. V rôznych krajinách je možné len v samotnom dôsledku odlišných parametrov vody dosiahnuť rôzne výsledky polčasu rozpadu peny v rozmedzí až niekoľko minút. Vyššia hodnota polčasu rozpadu peny taktiež neznamena, že penidlo má lepšie hasiace ani odolnostné schopnosti, keďže dlhšia doba polčasu rozpadu peny znamená, že je pena tuhá a má horší koeficient pre šírenie po horľavej kvapaline, z čoho vyplýva, že penidlo sa horšie rozpína po horľavine. Kratší polčas rozpadu peny naopak znamená, že sa jedná o menej tuhú penu s lepším koeficientom šírenia po horľavej kvapaline, tzn. rýchlejšie pokryje horľavú kvapalinu a uhasí oheň, avšak rýchlejšie sa rozpadá. Tieto schopnosti penidla sú stanovené presným meraním v práve spomínanej hasiacej schopnosti IIIC, ktorú si verejný obstarávateľ zadefinoval v bodoch 22) a 23), z ktorých vyplýva,

že uhasenie požiaru nepriamou aplikáciou musí byť do 5 minút a doba rozhorenia je v rozmedzí 10 až 15 minút, vid' EN 1568-3.

Máme za to, že z vyššie uvedených informácií jasne vyplýva, že parametre požadované verejným obstarávateľom na fyzikálne vlastnosti penidla - konkrétne hodnoty polčasu rozpadu peny, ktorých hodnoty sú značne ovplyvnené fyzikálnymi vlastnosťami pri samotnom meraní a majú informatívny charakter, sú diskriminačné, preto navrhujeme, aby verejný obstarávateľ akceptoval hodnoty polčasu rozpadu ťažkej, strednej a ľahkej peny v súlade s príslušnými normami, aby neboli narušené princípy verejného obstarávania o nediskriminácii a boli využité finančné prostriedky verejného obstarávateľa čo najefektívnejšie umožnením ponúknutia čo najväčšieho počtu produktov v súlade s technickými požiadavkami verejného obstarávateľa.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke uvedenej v prílohe č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky pre časť 1, a to: univerzálne syntetické penidlá musia spĺňať minimálne charakteristiky uvedené v bodoch:

- 24) polčas rozpadu ťažkej peny musí byť > 15 minút
- 25) polčas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút
- 26) polčas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút

Zdôvodnenie:

Zadávatel' zákazky požaduje splnenie minimálnej technickej charakteristiky uvedenej v prílohe č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky pre časť 1, a to: univerzálne syntetické penidlá musia spĺňať minimálne charakteristiky uvedené v bodoch 24) až 26) z dôvodu dlhodobých praktických skúseností.

Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ na základe vysvetlenia informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 3 zo dňa 08.05.2022 a otázok č. 7 a č. 8 zmenil v Opise predmetu zákazky, technických požiadavkách pre časť 2 - Univerzálne syntetické penidlo na polárne kvapaliny znenie bodov:

pôvodné znenie:

22) trieda hasiacej schopnosti podľa STN EN 1568-3:2018 a STN EN 1568-4:2018 musí byť: I 23) úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-3:2018 a STN EN 1568- 4:2018 musí byť minimálne: C 24) polčas rozpadu ťažkej peny musí byť > 5 minút

nahradil novým znením:

22) minimálna trieda hasiacej schopnosti a úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť: IA/IA (Heptan) 23) minimálna trieda hasiacej schopnosti a úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-4:2018 musí byť: IA/IA (Acetón) a IA/IA (Izopropylalkohol) 24) polčas rozpadu ťažkej peny so sladkou vodou musí byť > 90 minút.

Máme za to, že podmienky verejnej súťaže majú byť zadané jednoznačne a zrozumiteľne pri jej vyhlasovaní a nemôže dochádzať k zmenám pôvodných požiadaviek. Zmenou v opise na základe odpovedí na otázky č. 7 a č. 8 z vysvetlenia informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 3 zo dňa 08.05.2022 sa kompletne zmenil požadovaný produkt, čo je v rozpore s pravidlami verejného obstarávania. Zároveň podľa vyjadrení viacerých výrobcov špecifikácia jednoznačne poukazuje na konkrétny produkt a nie je možné ponúknuť penidlá iných výrobcov, čo je jednoznačne v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípom hospodárnosti a efektívnosti.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať univerzálne syntetické penidlo v zmysle pôvodnej požiadavky s triedou hasiacej schopnosti: I a úrovňou odolnosti proti rozhoreniu: C alebo lepšej, s polčasom rozpadu ťažkej peny na základe našej otázky zo dňa 17.05.2022?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ na základe dotazov uchádzačov uvedených v žiadosti o vysvetlenie SP č. 5 zmenil pôvodnú technickú špecifikáciu uvedenú v SP časť 2, „Univerzálne syntetické penidlo na polárne kvapaliny“, bodoch 22, 23 a 24.

Verejný obstarávateľ trvá na upravenej technickej špecifikácii uvedenej v odpovedi č. 1 tohto vysvetlenia pre časť 2, „Univerzálne syntetické penidlo na polárne kvapaliny“, a to:

bod 22) minimálna trieda hasiacej schopnosti a úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť: IA/IA (Heptan)

bod 23) minimálna trieda hasiacej schopnosti a úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-4:2018 musí byť: IA/IA (Acetón) a IA/IA (Izopropylalkohol),

bod 24) polčas rozpadu ťažkej peny so sladkou vodou musí byť > 90 minút.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR