


CHKE-R-J 5x10 - R14
CHKE-R 16




CHKE-R-J 5x10 - R5
CHKE-R-J 5x10 - R5.1
CHKE-R-J 5x10 - R4
CHKE-R 16

OZN.	NAZOV MIESTNOSTI	OSVETLENIE (Lx)
4.01	CHODBA	100
4.02	SCHODISKO	150
4.03	WC	100
4.04	PREDSEIŇ WC	100
4.05	EKONOMAT	75
4.06	KUCHYNKA	200
4.07	ŠATNÍK	100
4.08	UBYTOVNĽA	300
4.09	KANCELÁRIA	500
4.10	REGISTRATÚRA	500
4.11	RÁDIOSTANICA	300
4.12	KÚPEĽŇA	100
4.13	SKLAD	100

POZNÁMKA: POŽIADAVKY NA NAPOJENIE EZS TREBA UPRESNIŤ S PREVÁDZKOVATEĽOM EZS

Ing. arch. Ján Kunec s.r.o., Jarková č. 3128/14, 080 01 Prešov e-mail: jankunec@gmail.com			
Vypracoval :	Zodpovedný :	Hlavný projektant :	Autor projektu :
Ing. Komanický	Ing. Komanický	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec
Ing. arch. T. Fischer, Ing. arch. F. Matia			
Investor : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			
Názov stavby : Poprad OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu			
Objekt : E.7 - SO 01.1 Elektroinštalácia			
Obsah výkresu : Pôdorys 4.N.P.			



Dátum : JÚN 2018

Stupeň : REALIZAČNÝ

PROJEKT

Mierka : 1/100

7