



Zodpovedný projektant:		Inž. V. Katusšák		KATEL – G. Katusšáková	
Investor:		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		Dlhonovo 5837/10	
Stavba:		Poprad ORPZ		Zbierka č. 100K18	
Objekt:		rekonštrukcia a modernizácia objektu		Stupen Pp: DRS	
Objekt:		E-8-SO 01.2. Prákladka vedení ŠKS		Dátum: 07.2018	
Mierka:		1:100		Výkaz čísel:	
Pádovys 4NP				D-04	

MAPAČKA SOŠTAKA: 1-4NP-~50 Hz, 230 V, TN-S  
OCHRANA PRI PORUČE: DOVOLENÁ ŽIVÝCH ČASŤ, ZBERANÍM ALBO KRYTÍM  
MAPAČKA SOŠTAKA: 5V DC SELV  
MAPAČKA SOŠTAKA: 1A OCHRANA PRI PORUČE: MALÝM NAPÄTÍM SELV – SN 33 2000-4-41, KAP. 414  
MAPAČKA SOŠTAKA: 1-4NP-~50 Hz, 230 V, TN-S  
OCHRANA PRI PORUČE: DOVOLENÁ ŽIVÝCH ČASŤ, ZBERANÍM ALBO KRYTÍM  
MAPAČKA SOŠTAKA: 5V DC SELV  
MAPAČKA SOŠTAKA: 1A OCHRANA PRI PORUČE: MALÝM NAPÄTÍM SELV – SN 33 2000-4-41, KAP. 414

- Optický kábel 8x50/125 μm OM3
- Dátový kábel FTP Lx2xAWG23 cat5e
- Telefónny kábel SYKFY
- CVK-13x2,5mm 32
- káble na demontáž